



Pubblico

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| REV         | 07                   |
| Data        | 05/2025              |
| Sostituisce | D-EIOHP01302-20_06IT |

## Manuale di installazione, manutenzione e funzionamento D-EIMHP01302-20\_07IT

### Unità a pompa di calore aria-acqua con compressori scroll

### EWYT~B



Istruzioni originali

# Indice

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>1</b>  | <b>INTRODUZIONE</b> .....  | <b>4</b>  |
| 1.1       | Precauzioni contro i rischi residui.....   | 4         |
| 1.2       | Descrizione generale .....   | 5         |
| 1.3       | Informazioni sul refrigerante .....  | 6         |
| 1.4       | Utilizzo .....   | 6         |
| 1.5       | Informazioni sull'installazione.....   | 6         |
| <b>2</b>  | <b>RICEZIONE DELL'UNITÀ</b> .....  | <b>9</b>  |
| <b>3</b>  | <b>LIMITI DI FUNZIONAMENTO</b> .....   | <b>10</b> |
| 3.1       | Stoccaggio .....   | 10        |
| 3.2       | Limiti .....   | 10        |
| 3.3       | Fattore di correzione della capacità di riscaldamento a temperature ambiente e umidità relative esterne differenti<br>15 | 15        |
| 3.4       | Stabilità di funzionamento e contenuto minimo di acqua nell'impianto .....   | 15        |
| 3.5       | Protezione antigelo per BPHE e scambiatori di recupero .....   | 17        |
| <b>4</b>  | <b>INSTALLAZIONE MECCANICA</b> .....   | <b>18</b> |
| 4.1       | Sicurezza .....  | 18        |
| 4.1.1     | Dispositivi di sicurezza.....  | 18        |
| 4.2       | Movimentazione e sollevamento.....   | 19        |
| 4.3       | Posizionamento e assemblaggio .....  | 21        |
| 4.3.1     | Nordic Kit .....   | 22        |
| 4.4       | Requisiti di spazio minimi.....  | 22        |
| 4.5       | Rumore e protezione sonora .....   | 25        |
| 4.6       | Circuito idraulico per la connessione all'unità .....  | 26        |
| 4.6.1     | Tubazioni dell'acqua .....   | 26        |
| 4.6.2     | Cali di pressione del filtro dell'acqua.....   | 27        |
| 4.6.3     | Installazione del flussostato .....  | 27        |
| 4.6.4     | Preparazione e controllo del collegamento del circuito idraulico .....   | 28        |
| 4.6.5     | Recupero di calore .....   | 28        |
| 4.6.6     | Schemi idraulici .....   | 29        |
| 4.7       | Trattamento dell'acqua.....  | 31        |
| 4.8       | Kit della pompa montato sulla scheda (opzionale).....  | 31        |
| <b>5</b>  | <b>IMPIANTO ELETTRICO</b> .....  | <b>32</b> |
| 5.1       | Specifiche generali.....   | 32        |
| 5.2       | Alimentazione elettrica.....   | 32        |
| 5.3       | Connessioni elettriche.....  | 32        |
| 5.3.1     | Requisiti dei cavi.....  | 33        |
| 5.4       | Sbilanciamento delle fasi .....  | 33        |
| <b>6</b>  | <b>FUNZIONAMENTO</b> .....   | <b>34</b> |
| 6.1       | Responsabilità dell'operatore .....  | 34        |
| <b>7</b>  | <b>MAINTENANCE (MANUTENZIONE)</b> .....  | <b>35</b> |
| 7.1       | Tabella Pressione/Temperatura .....  | 36        |
| 7.2       | Manutenzione ordinaria .....   | 36        |
| 7.2.1     | Manutenzione dello scambiatore di calore ad aria.....  | 36        |
| 7.2.2     | Impianto elettrico .....   | 37        |
| 7.2.3     | Assistenza e garanzia limitata .....   | 37        |
| 7.2.4     | Schema del circuito del refrigerante .....   | 41        |
| <b>8</b>  | <b>DESCRIZIONE DELLE ETICHETTE SUL QUADRO ELETTRICO</b> .....  | <b>45</b> |
| <b>9</b>  | <b>VERIFICHE PER IL PRIMO AVVIAMENTO</b> .....   | <b>46</b> |
| <b>10</b> | <b>IMPORTANTI INFORMAZIONI SUL REFRIGERANTE USATO</b> .....  | <b>47</b> |
| 10.1      | Istruzioni per le unità caricate in fabbrica e in campo.....   | 47        |
| <b>11</b> | <b>VERIFICHE PERIODICHE E MESSA IN FUNZIONE DI APPARECCHIATURE A PRESSIONE</b> .....                                     | <b>48</b> |
| <b>12</b> | <b>DISMISSIONE E SMALTIMENTO</b> .....   | <b>49</b> |

## ELENCO DELLE FIGURE

|  |    |
|--|----|
| Fig. 1 - Limiti operativi della modalità di raffreddamento di EWYTxx5B-S.....                                | 10 |
| Fig. 2 - Limiti operativi della modalità di raffreddamento di EWYTxx5B-X.....                                | 11 |
| Fig. 3 - Limiti operativi della modalità di raffreddamento di EWYTxx0B-S.....                                | 11 |
| Fig. 4 - Limiti operativi della modalità di raffreddamento di EWYTxx0B-X.....                                | 12 |
| Fig. 5 - Limiti operativi della modalità di riscaldamento di EWYT~B-S.....                                   | 12 |
| Fig. 6 - Limiti operativi della modalità di riscaldamento di EWYT~B-X.....                                   | 13 |
| Fig. 7 - Limiti operativi della modalità di riscaldamento di EWYT~B-S - OP.204.....                          | 13 |
| Fig. 8 - Limiti operativi della modalità di riscaldamento di EWYT~B-X - OP.204.....                          | 14 |
| Fig. 9 - Istruzioni di sollevamento.....   | 21 |
| Fig. 10 - Messa in piano dell'unità.....   | 22 |
| Fig. 11 - Requisiti di spazio minimi.....  | 24 |
| Fig. 12 - Installazione di più unità (modalità di raffreddamento).....                                       | 25 |
| Fig. 13 - Calo di pressione del filtro dell'acqua.....   | 27 |
| Fig. 14 - Schema idraulico senza pompe integrate (pressione operativa massima 20 bar).....                   | 29 |
| Fig. 15 - Schema idraulico per pompa singola/pompa doppia (EWYTxx5B) (opz. 78-79).....                       | 29 |
| Fig. 16 - Schema idraulico per pompa singola/pompa doppia con serbatoio (EWYTxx5B) (opz. 134-135).....       | 29 |
| Fig. 17 - Schema idraulico per pompa doppia (opz. 80-81/136-137).....  | 29 |
| Fig. 18 - Schema idraulico per pompa singola/pompa doppia (EWATxx0B) (opz. 78-79-80-81/134-135-136-137)..... | 30 |
| Fig. 19 - Schema delle tubazioni del refrigerante (P&ID) per unità a circuito singolo EWYTxx5B.....          | 41 |
| Fig. 20 - Schema delle tubazioni del refrigerante (P&ID) per unità a doppio circuito EWYTxx5B.....           | 42 |
| Fig. 21 - Schema delle tubazioni del refrigerante (P&ID) per EWYTxx0B.....                                   | 43 |
| Fig. 22 - Descrizione delle etichette applicate sul quadro elettrico di EWYTxx5B.....                        | 45 |
| Fig. 23 - Descrizione delle etichette applicate sul quadro elettrico di EWYTxx0B.....                        | 45 |

## ELENCO DELLE TABELLE

|   |    |
|---|----|
| Tabella 1 - Fattore di incrostazione del BPHE.....  | 14 |
| Tabella 2 - Fattore di correzione in altitudine dello scambiatore di calore ad aria.....                        | 14 |
| Tabella 3 - Percentuale minima di glicole per la bassa temperatura ambiente dell'aria.....                      | 15 |
| Tabella 4 - Limiti di flusso dell'acqua accettabili.....  | 27 |
| Tabella 5 - Limiti di qualità dell'acqua accettabili.....   | 31 |
| Tabella 6 - Tabella 1 di EN60204-1 punto 5.2.....   | 33 |
| Tabella 7 - Pressione/temperatura di R32.....   | 36 |
| Tabella 8 - Programma di manutenzione ordinaria standard.....   | 39 |
| Tabella 9 - Programma di manutenzione ordinaria per applicazione critica e/o ambiente altamente aggressivo..... | 40 |
| Tabella 10 - Controlli da eseguire prima di avviare l'unità.....  | 46 |

## 1 INTRODUZIONE

---

Questo manuale fornisce informazioni sulle funzioni e le procedure standard di tutte le unità della serie e costituisce un importante documento di supporto per il personale qualificato, ma non può mai sostituirsi ad esso.

Tutte le unità vengono consegnate accompagnate da **schemi elettrici, disegni dotati di certificazione, targhetta identificativa e DoC (Dichiarazione di Conformità)**. Questi documenti riportano tutti i dati tecnici dell'unità acquistata. In caso di discrepanze tra il contenuto del manuale e la documentazione fornita con l'unità, fare sempre affidamento a quest'ultima in quanto **è parte integrante di questo manuale.**

Prima di procedere con l'installazione e l'avvio dell'unità, leggere attentamente il presente manuale.

Un'installazione impropria può causare: corto circuiti, perdite, incendi o danni di altro tipo all'apparecchiatura o lesioni alle persone.

L'unità deve essere installata da operatori/tecnici professionisti in conformità alle leggi vigenti del paese d'installazione.

L'avvio dell'unità deve essere anch'esso eseguito da personale autorizzato e addestrato e tutte le attività devono essere effettuate nel pieno rispetto delle norme e delle leggi locali.

**SE LE ISTRUZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE NON SONO CHIARE, È ASSOLUTAMENTE VIETATO PROCEDERE CON L'INSTALLAZIONE E L'AVVIO.**

In caso di dubbi per l'assistenza e per ulteriori informazioni, contattare un rappresentante autorizzato del produttore.

### 1.1 Precauzioni contro i rischi residui

1. Installare l'unità secondo le istruzioni del presente manuale.
2. Eseguire regolarmente tutte le operazioni di manutenzione previste in questo manuale.
3. Indossare dispositivi di protezione (guanti, occhiali, casco ecc.) adatti al lavoro in corso; non indossare abiti né accessori che possono impigliarsi o essere risucchiati dai flussi d'aria; legare i capelli, se lunghi, prima di accedere all'unità.
4. Prima di aprire il pannello della macchina, accertarsi che sia saldamente incernierato alla macchina.
5. Le alette degli scambiatori di calore e i bordi dei pannelli e dei componenti metallici possono causare tagli.
6. Non rimuovere le protezioni dai componenti mobili mentre l'unità è in funzione.
7. Accertarsi che le protezioni dei componenti mobili siano montate correttamente prima di riavviare l'unità.
8. Le trasmissioni di ventole, motori e cinghie potrebbero essere in funzione: prima dell'accesso, attendere sempre che questi componenti si siano arrestati e adottare le misure necessarie per impedirne l'avviamento.
9. Le superfici della macchina e dei tubi possono diventare molto calde o fredde e provocare ustioni.
10. Non superare mai il limite di pressione massima (PS) del circuito dell'acqua dell'unità.
11. Prima di rimuovere componenti dei circuiti idraulici pressurizzati, chiudere la sezione delle tubazioni interessate e scaricare il fluido gradualmente per stabilizzare la pressione a livello atmosferico.
12. Non usare le mani per verificare possibili perdite di refrigerante.
13. Scollegare l'unità dalla rete elettrica mediante l'interruttore generale prima di aprire il pannello di controllo.
14. Verificare che l'unità sia stata collegata correttamente a terra prima di avviarla.
15. Installare la macchina in un'area idonea; non installarla all'aperto se è pensata per l'uso interno.
16. Non usare cavi di sezione inadeguata né collegamenti con prolunghe, nemmeno per brevi periodi o situazioni di emergenza.
17. Per le unità con condensatori per rifasamento, attendere 5 minuti dopo lo scollegamento dell'alimentazione elettrica prima di accedere all'interno del quadro di distribuzione.
18. Se l'unità è dotata di compressori centrifughi con inverter integrato, scollegarla dalla rete elettrica e attendere almeno 20 minuti prima di accedervi per gli interventi di manutenzione: l'energia residua nei componenti, la cui dissipazione richiede il tempo indicato, comporta il rischio di scosse elettriche.
19. L'unità contiene gas refrigerante pressurizzato: le apparecchiature pressurizzate non vanno toccate fuorché durante i lavori di manutenzione, che devono essere affidati a personale qualificato autorizzato.
20. Collegare le utenze all'unità seguendo le istruzioni del presente manuale e quelle sui pannelli dell'unità stessa.
21. Onde evitare rischi ambientali, assicurarsi che le eventuali perdite di fluido siano raccolte all'interno di dispositivi idonei in conformità alle normative locali.
22. Se è necessario smontare un componente, assicurarsi che sia stato rimontato correttamente prima di avviare l'unità.
23. Se le normative vigenti prescrivono l'installazione di sistemi antincendio in prossimità della macchina, verificare che questi siano idonei all'estinzione di incendi delle apparecchiature elettriche, dell'olio di lubrificazione del compressore e del refrigerante, come specificato nelle schede di sicurezza di questi liquidi.
24. Se l'unità è dotata di dispositivi per lo sfianto delle sovrappressioni (valvole di sicurezza): quando queste valvole scattano, il gas refrigerante viene rilasciato a una temperatura e una velocità elevate; evitare che il gas rilasciato arrechi danni a persone o oggetti e, se necessario, scaricare il gas in conformità alle disposizioni della norma EN 378-3 e alle normative locali vigenti.

25. Mantenere tutti i dispositivi di sicurezza in buone condizioni di funzionamento e controllarli periodicamente secondo le normative vigenti.
26. Conservare tutti i lubrificanti in contenitori adeguatamente contrassegnati.
27. Non conservare liquidi infiammabili vicino all'unità.
28. Saldare o brasare solo le tubazioni vuote dopo aver rimosso ogni traccia di olio lubrificante; non usare fiamme né altre fonti di calore in prossimità di tubazioni contenenti liquido refrigerante.
29. Non usare fiamme libere in prossimità dell'unità.
30. Il macchinario deve essere installato in strutture protette contro le scariche atmosferiche in conformità alle leggi e agli standard tecnici vigenti.
31. Non piegare né colpire le tubazioni contenenti liquidi pressurizzati.
32. Non è consentito camminare o appoggiare altri oggetti sulle macchine.
33. L'utente è responsabile della valutazione complessiva del rischio di incendio nel luogo di installazione (ad esempio mediante calcolo del carico di incendio).
34. Durante il trasporto, fissare sempre l'unità al pianale del veicolo per impedirne il movimento e il ribaltamento.
35. La macchina deve essere trasportata secondo le normative vigenti, tenendo conto delle caratteristiche dei liquidi al suo interno e della relativa descrizione nella scheda di sicurezza.
36. Il trasporto inadeguato può causare danni alla macchina e persino perdite di liquido refrigerante. Prima di avviare la macchina, controllare se presenta perdite ed eventualmente effettuare le riparazioni necessarie.
37. Lo scarico accidentale di refrigerante in un'area chiusa può causare carenza di ossigeno e, di conseguenza, il rischio di asfissia: installare il macchinario in un locale ben ventilato in conformità alla norma EN 378-3 e alle normative locali vigenti.
38. L'installazione deve soddisfare i requisiti della norma EN 378-3 e delle normative locali vigenti; in caso di installazione al chiuso, è necessario garantire una buona ventilazione e, se del caso, montare rivelatori di refrigerante.

## 1.2 Descrizione generale

L'unità acquistata è una pompa di calore, ossia una macchina progettata per raffreddare/riscaldare l'acqua (o una miscela di acqua e glicole) entro determinati limiti specificati di seguito. L'unità opera sfruttando la compressione, la condensazione e l'evaporazione del gas refrigerante secondo il ciclo di Carnot ed è composta principalmente dalle parti indicate di seguito, che variano in base alla modalità di funzionamento.

### Modalità di raffreddamento o climatizzazione:

- Uno o più compressori scroll che aumentano la pressione del gas refrigerante dalla pressione di evaporazione alla pressione di condensazione.
- Un condensatore in cui il gas refrigerante si condensa sotto una pressione elevata e che trasferisce il calore all'acqua.
- Una valvola di espansione che consente di ridurre la pressione del liquido condensato dalla pressione di condensazione a quella di evaporazione.
- Un evaporatore in cui il refrigerante liquido a bassa pressione evapora e raffredda l'acqua.

### Modalità di riscaldamento o pompa di calore:

- Uno o più compressori scroll che aumentano la pressione del gas refrigerante dalla pressione di evaporazione alla pressione di condensazione.
- Un condensatore in cui il gas refrigerante si condensa sotto una pressione elevata e che trasferisce il calore all'acqua.
- Una valvola di espansione che consente di ridurre la pressione del liquido condensato dalla pressione di condensazione a quella di evaporazione.
- Un evaporatore in cui il refrigerante liquido a bassa pressione evapora e raffredda l'acqua.
- Il funzionamento degli scambiatori di calore può essere invertito usando la valvola a 4 vie: questo componente permette di configurare l'uso dell'unità di riscaldamento/raffreddamento in base alla stagione.

Tutte le unità vengono completamente assemblate in fabbrica e collaudate prima della spedizione. La serie EWYT\_B è costituita da modelli con un unico circuito refrigerante (da 85 a 215 kW) e da modelli con un doppio circuito refrigerante (da 205 a 630 kW).

La macchina utilizza il fluido refrigerante R32 adatto per tutto il campo di applicazione della macchina.

Il controllore è precablato, impostato e collaudato in fabbrica. Sono richieste soltanto le normali connessioni da effettuare sul campo come tubazioni, connessioni elettriche ed interblocchi delle pompe, semplificando l'installazione ed incrementando l'affidabilità. Tutti i sistemi di sicurezza e di controllo del funzionamento sono installati in fabbrica nel pannello di controllo.

Le istruzioni di questo manuale sono applicabili a tutti i modelli di questa serie salvo diversamente specificato.

### 1.3 Informazioni sul refrigerante

Questo prodotto contiene refrigerante R32 che ha un minimo impatto ambientale, grazie al suo basso valore di Potenziale Globale di Riscaldamento (GWP). In accordo alla ISO 817 il refrigerante R32 è classificato A2L cioè leggermente infiammabile, in quanto la velocità di propagazione della fiamma è bassa, e non tossico.

Il refrigerante R32 può bruciare lentamente quando tutte le seguenti condizioni sono presenti:

- La concentrazione è compresa tra i limiti di infiammabilità inferiore e superiore (LFL e UFL).
- La velocità dell'aria è minore della velocità di propagazione del fronte di fiamma
- L'energia della sorgente di innesco è maggiore della minima energia di innesco del refrigerante

Nelle condizioni di funzionamento normali per le apparecchiature di condizionamento e l'ambiente lavorativo non genera particolari rischi.

**Caratteristiche fisiche del refrigerante R32**

|   |       |
|---|-------|
| <b>Classe di sicurezza (ISO 817)</b>                            | A2L   |
| <b>Gruppo PED</b>   | 1     |
| <b>Limite pratico (kg/m<sup>3</sup>)</b>                        | 0,061 |
| <b>ATEL/ ODL (kg/m<sup>3</sup>)</b>                             | 0,30  |
| <b>LFL (kg/m<sup>3</sup>) a 60 °C</b>                           | 0,307 |
| <b>Densità del vapore a 25 °C, 101,3 kPa (kg/m<sup>3</sup>)</b> | 2,13  |
| <b>Massa molecolare</b>   | 52,0  |
| <b>Punto di ebollizione (°C)</b>                                | -52   |
| <b>GWP (100 yr ITH)</b>   | 675   |
| <b>GWP (ARS 100 yr ITH)</b>                                     | 677   |
| <b>Temperatura di autoaccensione (°C)</b>                       | 648   |

### 1.4 Utilizzo

Le unità EWYT\_B sono progettate e costruite per il raffreddamento/riscaldamento di edifici o processi industriali. La prima messa in funzione sull'impianto finale deve essere effettuata da tecnici Daikin, specificatamente formati a tale scopo. La mancata osservanza di questa procedura di avviamento influisce sulla garanzia della fornitura.

La garanzia standard di queste apparecchiature copre le parti con provato difetto nei materiali o nella lavorazione. Materiali soggetti a naturale consumo non sono coperti da garanzia.

### 1.5 Informazioni sull'installazione

La pompa di calore deve essere installata all'aperto o in una sala macchine (classificazione del luogo di installazione III). Affinché sia assicurata la classificazione III del luogo di installazione deve essere previsto un sistema di sfogo meccanico sul circuito secondario.

Devono essere seguiti i regolamenti e le normative locali per l'installazione; in assenza di questi riferirsi alla EN 378-3:2016.

Nel paragrafo "Linee guida aggiuntive per l'uso sicuro del refrigerante R32" sono fornite ulteriori informazioni da aggiungere ai requisiti degli standard di sicurezza e dei regolamenti locali.

#### **Linee guida aggiuntive per l'utilizzo di apparecchiature con R32 installate all'aperto**

Le unità collocate all'aperto devono essere posizionate in modo da evitare che una fuga di refrigerante possa fluire all'interno dell'edificio o comunque mettere in pericolo persone e proprietà.

Il refrigerante non deve poter fluire all'interno di nessun condotto di ventilazione, porte di ingresso, botole o aperture simili in caso di perdita. Quando è prevista una struttura di riparo per la macchina installata all'aperto, questa deve essere dotata di un sistema di ventilazione naturale o forzata.

Per le unità installate all'aperto, ma in un luogo in cui un rilascio di refrigerante può stagnare, ad esempio sottoterra, l'installazione deve seguire i requisiti per la rilevazione delle perdite e per la ventilazione richiesti per le sale macchine.

#### **Linee guida aggiuntive per l'utilizzo di apparecchiature con R32 installate in una sala macchine**

L'installazione dell'unità all'interno della sala macchine deve essere eseguita in conformità ai regolamenti locali e nazionali. I seguenti requisiti (in accordo alla EN 378-3:2016) possono essere utilizzati per l'analisi.

- È necessario condurre un'analisi dei rischi basata sul principio di sicurezza per un sistema di refrigerazione (così come determinato dal fabbricante e comprendente la carica e la classificazione di sicurezza del refrigerante usato) per determinare se è necessario installare la pompa di calore in una sala macchine separata.
- La sala macchine non dovrebbe essere usata come spazio occupato. Il proprietario dell'edificio o l'utilizzatore deve assicurarsi che l'accesso sia permesso solo a personale qualificato ed istruito.
- Le sale macchine non devono essere utilizzate per lo stoccaggio, fatta eccezione per gli attrezzi, le parti di ricambio e l'olio (compressori) necessari per la macchina installata. Non devono essere stoccati refrigeranti né materiali infiammabili o tossici così come richiesto dai regolamenti nazionali.

- Non devono essere permesse fiamme libere nelle sale macchine se non per attività di saldatura, brasatura o simili, a condizione che la concentrazione di refrigerante sia monitorata e sia garantita un'adeguata ventilazione. Tali fiamme libere non devono essere lasciate senza sorveglianza.
- Un interruttore di emergenza per interrompere l'alimentazione del sistema deve essere previsto fuori dalla sala macchine (vicino alla porta). Un simile dispositivo deve essere previsto in un punto adeguato della sala macchine.
- Tutte le tubazioni e i condotti di ventilazione che attraversano pareti, soffitto e pavimenti della sala macchina devono essere sigillati.
- Le superfici calde non devono eccedere il valore di temperatura pari all'80% della temperatura di autoignizione (in °C) o 100 K in meno della temperatura di autoignizione del refrigerante, quale dei due è più basso.

| Refrigerante | Temperatura di autoignizione | Temperatura massima superficiale |
|--------------|------------------------------|----------------------------------|
| R32          | 648 °C                       | 548 °C                           |

- Le sale macchine devono avere aperture verso l'esterno in numero sufficiente da garantire alle persone vie di fuga in caso di emergenza. Le porte devono essere a tenuta ermetica, a chiusura automatica e progettate in modo tale da poter essere aperte dall'interno (sistema antipánico).
- Le sale macchine speciali in cui la carica di refrigerante è superiore al limite pratico devono avere porte che aprono direttamente verso l'esterno o attraverso un vestibolo dedicato dotato di porte a chiusura automatica e a tenuta ermetica.
- La ventilazione delle sale macchine deve essere sufficiente sia per le normali condizioni operative sia per le emergenze.
- La ventilazione per le normali condizioni operative deve essere in accordo con i regolamenti nazionali.
- La ventilazione meccanica di emergenza deve essere attivata dal sistema di rilevazione installato in sala macchine.
  - Questo sistema di ventilazione deve essere:
    - Indipendente da ogni altro sistema di ventilazione.
    - Dotato di due comandi di emergenza indipendenti, uno installato all'esterno della sala macchine e uno all'interno.
  - I ventilatori del sistema di ventilazione di emergenza devono:
    - Avere il motore installato all'esterno del flusso d'aria o essere classificati per l'uso in zone pericolose (in accordo con l'analisi dei rischi).
    - essere installati in modo da evitare la pressurizzazione dei condotti di scarico nella sala macchine.
    - Non produrre scintille qualora vengano a contatto con il materiale del condotto.
  - La portata dell'aria per la ventilazione meccanica di emergenza deve essere almeno pari a:

$$V = 0,014 \times m^{2/3}$$

dove

V è la portata dell'aria in m<sup>3</sup>/s;

m è la massa della carica di refrigerante, in kg, presente nel sistema di refrigerazione con la carica più alta, una parte del quale è nella sala macchine;

0,014 È un fattore di conversione.

- La ventilazione meccanica deve funzionare in modo continuativo o essere attivata dal sistema di rivelazione fughe.
- Il sistema di rivelazione fughe, quando si innesca, deve automaticamente attivare un allarme, attivare il sistema di ventilazione meccanica e arrestare l'impianto.
- Il posizionamento dei rivelatori deve essere scelto in relazione alla tipologia di refrigerante e in base al punto, o punti, in cui il refrigerante può concentrarsi a seguito della perdita.
- Il posizionamento deve essere fatto tenendo in dovuta considerazione i flussi d'aria localizzati, le sorgenti di ventilazione e le prese d'aria. Devono essere considerati anche possibili danni meccanici o contaminazioni.
- Almeno un rivelatore deve essere installato in ciascuna sala macchine o spazio occupato e/o nel punto più basso per refrigeranti più pesanti dell'aria e nel punto più alto per quelli più leggeri dell'aria.
- I rivelatori devono essere monitorati continuamente. Nel caso di guasto la sequenza di emergenza dovrebbe essere attivata come se fossero stati innescati.
- Il valore di soglia a 30 °C o a 0 °C, a seconda di quale sia il più critico deve essere fissato al 25% del valore di LFL. Il rivelatore deve continuare ad attivarsi a concentrazioni più alte.

| Refrigerante | LFL                     | Valore di soglia                   |
|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| R32          | 0,307 kg/m <sup>3</sup> | 0,7675 kg/m <sup>3</sup> 36000 ppm |

- Tutte le apparecchiature elettriche (non solo quelle del sistema di refrigerazione) devono essere selezionate affinché siano adatte all'uso delle zone identificate nell'analisi dei rischi. Le apparecchiature elettriche sono conformi a questo requisito se l'alimentazione elettrica è interrotta quando la concentrazione di refrigerante raggiunge il 25% del LFL.
- Le sale macchine devono essere **chiaramente segnalate** come tali all'ingresso dell'ambiente, con avvertenze che indichino il divieto di accesso da parte di personale non autorizzato e il divieto di fumare o di tenere luci o

fiamme libere. Le avvertenze devono anche indicare che, in caso di emergenza, solo persone autorizzate e a conoscenza delle procedure di emergenza devono decidere se entrare nella sala macchine. Deve essere inoltre segnalato il divieto di azionamento non autorizzato dell'impianto.

- Il proprietario / utilizzatore deve tenere un registro aggiornato dell'impianto di refrigerazione.



***Il rilevatore di dispersioni opzionale fornito con l'unità va utilizzato esclusivamente per la verifica delle perdite di refrigerante dall'unità stessa.***

---

## 2 RICEZIONE DELL'UNITÀ

---

Ispezionare l'unità immediatamente dopo la consegna. Accertarsi che la macchina sia integra in tutte le sue parti e che non vi siano deformazioni dovute a urti. Tutti i componenti descritti nella bolla di consegna devono essere ispezionati e controllati. Se dovessero presentarsi dei danni al momento del ricevimento della macchina, non rimuovere il materiale danneggiato ed effettuare immediatamente un reclamo scritto all'azienda di trasporto, richiedendo l'ispezione dell'unità; non riparare finché non viene effettuata l'ispezione da parte del rappresentante della compagnia di trasporti. Riferire immediatamente il danno al rappresentante del produttore, preferibilmente con delle fotografie che facilitino il riconoscimento della responsabilità.

La resa dei macchinari s'intende franco stabilimento Daikin Applied Europe S.p.A.

Daikin Applied Europe S.p.A. declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni che i macchinari dovessero subire durante il trasporto verso la località di destinazione.

Usare estrema cautela durante la movimentazione dell'unità per prevenire danni ai componenti.

Prima di installare l'unità verificare che il modello e la tensione elettrica indicata sulla targhetta siano corretti. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che si verificano successivamente all'accettazione dell'unità.

### 3 LIMITI DI FUNZIONAMENTO

#### 3.1 Stoccaggio

Se fosse necessario stoccare l'unità prima dell'installazione, è necessario osservare alcune precauzioni:

- non rimuovere la plastica di protezione;
- proteggere l'unità da polvere, intemperie ed eventuali roditori;
- non esporre l'unità alla luce diretta del sole;
- non utilizzare nelle vicinanze della macchina fonti di calore e/o fiamme libere.

Sebbene l'unità sia ricoperta da un telo di plastica termorestringente, esso non è destinato alla conservazione a lungo termine e deve essere rimosso e sostituito da teloni o simili, più idonei per il lungo periodo.

Le condizioni ambientali devono rientrare nei seguenti limiti:

- Temperatura ambiente minima: -20 °C
- Temperatura ambiente massima: +48 °C
- Umidità relativa massima : 95% senza condensa

Lo stoccaggio a una temperatura inferiore alla minima può provocare danni ai componenti, invece a una temperatura superiore alla massima provoca l'apertura delle valvole di sicurezza, con conseguente perdita di refrigerante. Lo stoccaggio in atmosfera umida può danneggiare i componenti elettrici.

#### 3.2 Limiti

Il funzionamento al di fuori dei limiti indicati può danneggiare l'unità. In caso di dubbio contattare il rappresentante del produttore. Per garantire un corretto funzionamento dell'unità, il valore della portata d'acqua nell'evaporatore deve essere compreso nel range dichiarato per quell'unità. Una portata dell'acqua molto inferiore al valore indicato nella Tabella 1 può causare problemi di congelamento, incrostazioni e controllo scadente. Una portata dell'acqua molto superiore al valore indicato nella Tabella 1 ha come risultato un'inaccettabile perdita di carico e un eccesso di erosione e vibrazioni dei tubi che possono causarne la rottura; **fare riferimento al Chiller Selection Software (CSS) per il range corretto di ogni unità.**






Fig. 1 - Limiti operativi della modalità di raffreddamento di EWYTxx5B-S




**Fig. 2 - Limiti operativi della modalità di raffreddamento di EWYTx5B-X**

|              |   |
|--------------|---|
| <b>OAT</b>   | Temperatura ambiente esterno  |
| <b>ELWT</b>  | Temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore   |
| <b>Ref 1</b> | Il funzionamento con $ELWT < 4\text{ °C}$ richiede l'opzione 08 (brine) e il glicole  |
| <b>Ref 2</b> | Il funzionamento con temperature ambiente $< 10\text{ °C}$ richiede l'opzione 99 (modulazione della velocità dei ventilatori) o l'opzione 42 (Speedtroll) |
| <b>Ref 3</b> | Le unità con la configurazione "Rumore ridotto" possono avere un incremento del livello sonoro in questa area   |
| <b>Ref 4</b> | Funzionamento a carico parziale; il funzionamento a pieno carico potrebbe necessitare dell'opzione 142 (Kit alta temperatura ambiente)                    |




**Fig. 3 - Limiti operativi della modalità di raffreddamento di EWYTx0B-S**




**Fig. 4 - Limiti operativi della modalità di raffreddamento di EWYTx0B-X**

|              |   |
|--------------|---|
| <b>OAT</b>   | Temperatura ambiente esterno  |
| <b>ELWT</b>  | Temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore   |
| <b>Ref 1</b> | Il funzionamento con $ELWT < 4 \text{ } ^\circ\text{C}$ richiede l'opzione 08 (brine) e il glicole  |
| <b>Ref 2</b> | Il funzionamento con temperature ambiente $< 10 \text{ } ^\circ\text{C}$ richiede l'opzione 99 (modulazione della velocità dei ventilatori) o l'opzione 42 (Speedtroll) |
| <b>Ref 3</b> | Le unità con la configurazione "Rumore ridotto" possono avere un incremento del livello sonoro in questa area   |
| <b>Ref 4</b> | Funzionamento a carico parziale; il funzionamento a pieno carico potrebbe necessitare dell'opzione 142 (Kit alta temperatura ambiente)                                  |




**Fig. 5 - Limiti operativi della modalità di riscaldamento di EWYT~B-S**




**Fig. 6 - Limiti operativi della modalità di riscaldamento di EWYT-B-X**

|              |   |
|--------------|---|
| <b>OAT</b>   | Temperatura ambiente esterno  |
| <b>CLWT</b>  | Temperatura dell'acqua in uscita dal condensatore                   |
| <b>Ref 1</b> | Funzionamento a pieno carico, configurazione a "rumore standard"    |
| <b>Ref 2</b> | Funzionamento a pieno carico, configurazione a "rumore ridotto"     |
| <b>Ref 3</b> | Funzionamento a carico parziale, configurazione a "rumore standard" |
| <b>Ref 4</b> | Funzionamento a carico parziale, configurazione a "rumore ridotto"  |
| <b>Ref 5</b> | Funzionamento che richiede OP.205                                   |



**Fig. 7 - Limiti operativi della modalità di riscaldamento di EWYT-B-S - OP.204**



**Fig. 8 - Limiti operativi della modalità di riscaldamento di EWYT-B-X - OP.204**

|              |   |
|--------------|---|
| <b>OAT</b>   | Temperatura ambiente esterno  |
| <b>CLWT</b>  | Temperatura dell'acqua in uscita dal condensatore                   |
| <b>Ref 1</b> | Funzionamento a pieno carico, configurazione a "rumore standard"    |
| <b>Ref 2</b> | Funzionamento a pieno carico, configurazione a "rumore ridotto"     |
| <b>Ref 3</b> | Funzionamento a carico parziale, configurazione a "rumore standard" |
| <b>Ref 4</b> | Funzionamento a carico parziale, configurazione a "rumore ridotto"  |



**I grafici sopra mostrati costituiscono una linea guida sui limiti operativi nel range. Fare riferimento al software di selezione CSS per i limiti operativi reali nelle condizioni di lavoro per ciascun modello.**

**Tabella 1 - Fattore di incrostazione del BPHE**

| A      | B     | C     | D     |
|--------|-------|-------|-------|
| 0.0176 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.0440 | 0.978 | 0.986 | 0.992 |
| 0.0880 | 0.957 | 0.974 | 0.983 |
| 0.1320 | 0.938 | 0.962 | 0.975 |

**Legenda:**

A = Fattore di incrostazione ( $m^2 \text{ } ^\circ\text{C} / \text{kW}$ )  
 B = Fattore di correzione della capacità frigorifera  
 C = Fattore di correzione della potenza assorbita  
 D = Fattore di correzione dell'EER

**Tabella 2 - Fattore di correzione in altitudine dello scambiatore di calore ad aria**

| A        | 0     | 300   | 600   | 900   | 1200  | 1500  | 1800  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>B</b> | 1013  | 977   | 942   | 908   | 875   | 843   | 812   |
| <b>C</b> | 1.000 | 0.003 | 0.986 | 0.979 | 0.973 | 0.967 | 0.960 |
| <b>D</b> | 1.000 | 1.005 | 1.009 | 1.015 | 1.021 | 1.026 | 1.031 |

**Legenda:**

A = Altitudine sul livello del mare (m)  
 B = Pressione barometrica (mbar)  
 C = Fattore di correzione della capacità frigorifera

D = Fattore di correzione della potenza assorbita

- L'altitudine operativa massima è 2000 m sul livello del mare.

- Contattare la fabbrica nel caso in cui l'unità debba essere installata ad altitudini comprese tra i 1000 e i 2000 m sul livello del mare.

**Tabella 3 - Percentuale minima di glicole per la bassa temperatura ambiente dell'aria**

|       | AAT (2) | -3  | -8  | -15 | -20 |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|
| A (1) |         | 10% | 20% | 30% | 40% |
|       | AAT (2) | -3  | -7  | -12 | -20 |
| B (1) |         | 10% | 20% | 30% | 40% |

**Legenda:**

**AAT** = Temperatura Aria Ambiente (°C) (2)

**A** = Glicole Etilenico (%) (1)


**B** = Glicole Propilenico (%) (1)

**(1)** Percentuale minima di glicole per evitare il congelamento del circuito dell'acqua alla temperatura ambiente dell'aria indicata

**(2)** Temperatura ambiente dell'aria che supera i limiti di funzionamento dell'unità.

La protezione del circuito dell'acqua è necessaria nella stagione invernale, anche con l'unità non in funzionamento.

**3.3 Fattore di correzione della capacità di riscaldamento a temperature ambiente e umidità relative esterne differenti**



**Nota**

Nel grafico sono indicati i seguenti valori: <0 °C; 0 °C; 4 °C; 7 °C; 10 °C; 12 °C; questi sono i valori della temperatura ambiente esterna.

**3.4 Stabilità di funzionamento e contenuto minimo di acqua nell'impianto**

**Cooling Mode (Modalità raffreddamento)**

All'interno del sistema deve essere presente una minima quantità d'acqua per evitare un affaticamento eccessivo dei compressori (avvii e spegnimenti).

Per definire la quantità d'acqua necessaria nel sistema, da progetto, vengono presi in considerazione: il minimo carico d'acqua, il sepoint differenziale della temperatura dell'acqua e il ciclo dei compressori.

Come indicazione generale, il contenuto d'acqua nel sistema non dovrebbe essere inferiore al valore derivante dalla seguente formula:

$$\text{Unità circuito singolo} = 5 * \frac{lt}{kW_{nominal}}$$

$$\text{Unità doppio circuito} = 3,5 * \frac{lt}{kWnominal}$$

$kWnominal$  = Cooling capacity (Capacità di raffreddamento) a 12/7°C OAT=35°C

Questa regola deriva dalla formula seguente, come volume relativo di acqua capace di mantenere il setpoint di temperatura dell'acqua durante il transitorio di carico, evitando eccessivi avvii e spegnimenti del compressore stesso (dipende dalla tecnologia del compressore).

$$\text{Volume dell'acqua} = \frac{CC [W] \times \text{Min load } \% \times DNCS [s]}{FD \left[ \frac{g}{L} \right] * SH \left[ \frac{J}{g^{\circ}C} \right] * (DT)[^{\circ}C]}$$

**CC = Cooling Capacity (Capacità di raffreddamento)**

**DNCS = Delay to next Compressor Start (Ritardo nell'avvio del compressore successivo)**

**FD = Fluid Density (Densità del fluido)**

**SH = Specific Heat (Calore specifico)**

**DT = Water Temperature Setpoint Differential (Setpoint differenziale temperatura dell'acqua)**

Se i componenti del sistema non permettono un volume d'acqua sufficiente, può essere aggiunto un ulteriore serbatoio.

L'unità è impostata, di default, in modo tale da avere un setpoint differenziale dell'acqua tale da poter lavorare con il volume minimo menzionato nella formula precedente.

Comunque, nel caso in cui fosse impostata una temperatura differenziale minore, come nel caso delle applicazioni di processo, in cui le fluttuazioni della temperatura sono da evitare, sarà richiesto un maggiore quantitativo minimo di acqua nel sistema.

Per assicurare il corretto funzionamento dell'unità al momento del cambio di impostazioni, il contenuto minimo d'acqua va corretto.

Nel caso dell'installazione di più unità, la capacità di installazione generale deve essere considerata nel calcolo, quindi sommando il contenuto d'acqua in ciascuna unità.

#### Heating Mode (Modalità riscaldamento)

All'interno del sistema deve essere presente una minima quantità d'acqua per evitare un'eccessiva diminuzione del setpoint acqua durante il ciclo di sbrinamento per garantire il comfort ambientale adeguato.

Come indicazione generale, il contenuto d'acqua nel sistema non dovrebbe essere inferiore al valore derivante dalla seguente formula:

$$\text{Unità circuito singolo} = 16 * \frac{lt}{kWnominal}$$

$$\text{Unità doppio circuito} = 8 * \frac{lt}{kWnominal}$$

$kWnominal$  = Heating capacity (Capacità riscaldamento) a 40/45°C OAT=7°C

Questa regola deriva dalla formula seguente, come volume relativo di acqua capace di mantenere la temperatura del sistema entro un  $\Delta T$  accettabile (che dipende dall'applicazione Heating) durante lo sbrinamento.

$$\text{Volume dell'acqua} = \frac{CC [W] \times MDD [s]}{FD \left[ \frac{g}{L} \right] * SH \left[ \frac{J}{g^{\circ}C} \right] * DT[^{\circ}C]}$$

**CC = Cooling Capacity during defrost operation (Capacità di raffreddamento durante le operazioni di sbrinamento)**

**MDD = Max Defrost Duration (Durata massima sbrinamento)**

**FD = Fluid Density (Densità fluido)**

**SH = Specific Heat (Calore Specifico)**

**DT = Acceptable Water Temperature Differential (Temperatura differenziale dell'acqua accettabile)**

La differenza di temperatura dell'acqua è considerata accettabile per l'applicazione Comfort Heating, che permette il funzionamento con il volume minimo menzionato nella formula precedente.

Nonostante sia accettata una minima differenza di temperatura dell'acqua, è richiesto un maggiore volume dell'acqua minimo.

Se i componenti del sistema non permettono un volume d'acqua sufficiente, può essere aggiunto un ulteriore serbatoio.

In caso di installazione di più unità, va considerata nel calcolo la capacità complessiva dell'installazione, quindi la somma del contenuto d'acqua di ciascuna unità.

Nota: L'indicazione si intende come linea guida generale, e non intende sostituire la valutazione espressa da personale tecnico qualificato o da ingegneri HVAC. Per un'analisi maggiormente dettagliata è bene considerare un approccio più specifico.

Queste considerazioni si riferiscono al volume dell'acqua che scorre all'interno dell'unità. In caso di presenza di bypass, parte del sistema può essere escluso, di conseguenza, la parte esclusa non sarà considerata nel calcolo del contenuto d'acqua complessivo nel sistema.

### **3.5 Protezione antigelo per BPHE e scambiatori di recupero**

Tutti i BPHE sono dotati di una resistenza elettrica a controllo termostatico che fornisce una protezione antigelo adeguata a temperature fino a -18 °C.

Possono essere usati tuttavia ulteriori metodi per contrastare il fenomeno del congelamento, a condizione che gli scambiatori di calore siano stati svuotati completamente e puliti con soluzione antigelo.

Quando si progetta l'intero sistema è necessario considerare i seguenti metodi di protezione:

1. circolo continuo del flusso d'acqua all'interno delle tubazioni e degli scambiatori;
2. aggiunta di un'adeguata quantità di glicole all'interno del circuito idraulico oppure, in alternativa, riscaldamento e isolamento termico aggiuntivi delle tubazioni esposte (interne ed esterne all'unità);
3. se l'unità non viene usata per l'intera stagione invernale, svuotare e pulire lo scambiatore di calore.  
È responsabilità dell'installatore e/o del personale addetto alla manutenzione locale assicurarsi che vengano utilizzati i metodi antigelo descritti. Assicurarsi che sia sempre mantenuta un'adeguata protezione antigelo. Il mancato rispetto delle istruzioni riportate sopra può essere causa di guasti all'unità.



***Danni causati dal congelamento sono esclusi dalla garanzia, pertanto la Daikin Applied Europe S.p.A declina ogni responsabilità***

---


## 4 INSTALLAZIONE MECCANICA

### 4.1 Sicurezza

Tutte le macchine EWYT\_B sono costruite in conformità alle principali Direttive europee (Direttiva Macchine, Direttiva per la Bassa Tensione, Direttiva per la Compatibilità Elettromagnetica, Direttiva per le attrezzature a pressione PED); assicurarsi di ricevere, insieme alla documentazione, anche la Dichiarazione di Conformità (DoC) del prodotto alle direttive. Prima dell'installazione e la messa in funzione del macchinario, le persone coinvolte in questa attività devono aver acquisito le informazioni necessarie a svolgere questi compiti, applicando tutte le informazioni raccolte in questo manuale. In particolare:

- l'unità deve essere saldamente ancorata al suolo quando non deve essere movimentata;
- l'unità può essere sollevata usando solo i punti appositi segnalati in giallo e fissati alla sua base;
- proteggere sempre il personale operativo con dei dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività da svolgere. I dispositivi individuali di comune utilizzo sono: elmetto di protezione, occhiali, guanti, cuffie, scarpe antinfortunistiche. Ulteriori dispositivi di protezione individuale e collettiva devono essere adottati dopo aver effettuato una adeguata analisi dei rischi specifici nell'area di pertinenza, in funzione delle attività da svolgere.

Le unità DAE possono essere installate, senza restrizioni di carica, in sale macchine o all'esterno (locale di classe III). Secondo la EN 378-1, sul circuito secondario/sui circuiti secondari, deve essere installato un sistema di ventilazione meccanica: per assicurarsi che il locale rientri nella classe III, il sistema deve essere classificato come "sistema indiretto chiuso con sfiato".



**Sistema indiretto chiuso con sfiato**

Legenda

- 1) Spazio occupato
- 2) Parte(i) contenente(i) refrigerante

Le sale macchine non sono considerate come spazio occupato (ad eccezione di quanto definito nel paragrafo 3.5.1: la sala macchine utilizzata come locale di manutenzione deve essere considerata un locale occupato nella categoria di accesso c)

Per prevenire danni dovuti ad inalazione e/o contatto diretto con il gas refrigerante, gli sfiati delle valvole di sicurezza devono essere collegati tramite una tubazione di trasporto, prima dell'attivazione della macchina. Queste tubazioni devono essere installate in modo tale che, se la valvola dovesse aprirsi, il flusso di refrigerante in fuoriuscita non investa persone e/o cose, o che possa rientrare nell'edificio tramite finestre e/o altre aperture.

L'installatore è responsabile della connessione della valvola di sicurezza alla tubazione di sfiato, e della dimensione della tubazione. A questo proposito far riferimento allo standard armonizzato EN13136 per la dimensione delle tubazioni di sfiato da collegare alle valvole di sicurezza.

Tutte le precauzioni riguardanti la gestione del refrigerante devono essere osservate secondo le leggi e i regolamenti locali.

#### 4.1.1 Dispositivi di sicurezza

In accordo con la Direttiva per le Apparecchiature a Pressione (Pressure Equipment Directive-PED), è necessario utilizzare i seguenti dispositivi di sicurezza:

- Pressostato → accessorio di sicurezza.
- Valvola di sicurezza esterna (lato refrigerante) → protezione in caso di eccessiva pressione.
- Valvola di sicurezza esterna (trasferimento del calore lato liquido) → **La scelta di queste valvole di sicurezza deve essere effettuata dal personale responsabile per il completamento del circuito idraulico/dei circuiti idraulici).**

Tutte le valvole di sicurezza installate in fabbrica solo saldate al piombo per prevenire cambiamenti a livello di calibrazione. Se le valvole di sicurezza sono installate su una valvola di changeover, questa è dotata di una valvola di sicurezza su entrambe le uscite. Solo una delle due valvole è in funzione, l'altra è isolata. Non lasciare mai una valvola di changeover in posizione intermedia.

Se la valvola di sicurezza viene rimossa per manutenzione o per sostituzione, si prega di assicurarsi che ci sia sempre almeno una valvola attiva per ogni valvola di changeover installata sull'unità.

## 4.2 Movimentazione e sollevamento

Evitare di urtare e/o scuotere l'unità durante le operazioni di movimentazione e di carico/scarico dal veicolo di trasporto. Spingere o tirare l'unità esclusivamente dal telaio della base. Fissare l'unità all'interno del veicolo di trasporto per evitare che si muova causando danni. Fare in modo che nessuna parte dell'unità cada durante il trasporto e il carico/scarico. Tutte le unità della serie sono dotate di punti di sollevamento segnati in giallo. Solo questi possono essere usati per il sollevamento, come mostrato nella seguente figura.


Utilizzare le barre di spaziatura per prevenire danni al banco di condensazione. Posizionare le barre sopra le griglie delle ventole a una distanza di almeno 2,5 metri.

Durante la movimentazione della macchina è obbligatorio prevedere tutti quei dispositivi necessari a garantire la sicurezza personale.

### **Sollevamento dell'unità EWYTx5B:**

La figura mostra solamente la versione con 10 ventilatori. Il metodo di sollevamento utilizzato per altre versioni con un numero di ventilatori diverso è identico.


Nota: attenersi alle istruzioni per il sollevamento indicate sulla targhetta applicata al quadro elettrico.



#### **Unità con 4 punti di sollevamento**

Il disegno mostra soltanto la versione a 10 ventilatori.

La modalità di sollevamento è identica a prescindere dal numero di ventilatori




#### **Unità con 6 punti di sollevamento**

Il disegno mostra soltanto la versione a 16 ventilatori.


La modalità di sollevamento è identica a prescindere dal numero di ventilatori

**Alternativa valida solo per le unità con un numero massimo di 10 ventilatori:**




1. Rimuovere prima dell'installazione
2. Utilizzare unicamente i ganci di sollevamento dotati di dispositivi di chiusura appropriati. I ganci devono essere fissati in sicurezza prima di procedere alla movimentazione.
3. Carrello elevatore

**Sollevamento dell'unità EWYTx0B:**



**Unità con 4 punti di sollevamento**

Il disegno mostra soltanto la versione a 6 ventilatori. La modalità di sollevamento è identica a prescindere dal numero di ventilatori



#### **Unità con 6 punti di sollevamento**

Il disegno mostra soltanto la versione a 10 ventilatori. La modalità di sollevamento è identica a prescindere dal numero di ventilatori.

**Fig. 9 - Istruzioni di sollevamento**



**Consultare il disegno dimensionale per il collegamento idraulico ed elettrico delle unità.**

**Le dimensioni di ingombro della macchina, nonché i pesi descritti in questo manuale, sono puramente indicativi.**

**Il disegno dimensionale contrattuale ed il relativo schema elettrico vengono consegnati al cliente in fase di ordine.**

Le attrezzature, le funi, gli accessori di sollevamento e le procedure di movimentazione devono essere conformi ai regolamenti locali e alle normative vigenti.

Utilizzare esclusivamente ganci di sollevamento con dispositivo di chiusura. I ganci devono essere fissati in sicurezza prima di procedere alla movimentazione.

Le funi di sollevamento, i ganci e le barre di spaziatura devono essere sufficientemente resistenti da sostenere l'unità in sicurezza. Verificare il peso dell'unità sulla targhetta identificativa della stessa.

È responsabilità dell'installatore provvedere alla selezione ed al corretto utilizzo delle attrezzature di sollevamento. Si consiglia comunque di utilizzare le funi con capacità verticale minima pari al peso totale della macchina.

La macchina deve essere sollevata con la massima attenzione e cura seguendo le istruzioni dell'etichetta di sollevamento; sollevare l'unità molto lentamente, mantenendola perfettamente a livello.

### **4.3 Posizionamento e assemblaggio**

Tutte le unità sono progettate per usi esterni, su balconi o a terra, a condizione che l'area di installazione sia priva di ostacoli che possano ridurre il flusso d'aria verso le batterie condensanti.

L'unità deve essere installata su una base robusta e perfettamente orizzontale; nel caso di installazione su balconi o tetti, potrebbe essere necessario ricorrere a delle travi di distribuzione del peso.

Per l'installazione al suolo è necessaria una solida base di cemento, spessa almeno 250 mm e più ampia dell'unità. La base deve essere inoltre in grado di supportare il peso dell'unità.

L'unità deve essere installata sopra supporti antivibranti (AVM) in gomma o a molle. Il telaio dell'unità deve essere perfettamente livellato sopra i dispositivi antivibranti.

Evitare sempre l'installazione illustrata nella Figura 3. Nel caso in cui i dispositivi antivibranti non siano regolabili, il livellamento del telaio dell'unità deve essere garantito utilizzando distanziali a piastre metalliche.

Prima della messa in servizio dell'unità, il livellamento deve essere verificato mediante un dispositivo di livellamento laser o altri dispositivi analoghi. La planarità non deve superare i 5 mm per le unità lunghe fino a 7 m e i 10 mm per le unità più lunghe di 7 m.

Se l'unità viene installata in luoghi facilmente accessibili da persone e animali, è consigliabile installare griglie di protezione per le sezioni del condensatore e del compressore.

Affinché l'unità possa garantire, una volta installata, le prestazioni migliori, osservare le precauzioni e le istruzioni seguenti:

- evitare il ricircolo del flusso d'aria;
- assicurarsi che non vi siano ostacoli che impediscano il corretto flusso d'aria;
- assicurarsi di fornire fondazioni resistenti e solide per ridurre il rumore e le vibrazioni;
- evitare di installare l'unità in ambienti particolarmente polverosi per limitare la contaminazione delle batterie condensanti con lo sporco;
- L'acqua nel sistema deve essere particolarmente pulita e tutte le tracce di olio e ruggine devono essere rimosse. Installare un filtro dell'acqua meccanico sul tubo di ingresso dell'unità;
- Evitare lo scarico del refrigerante dalle valvole di sicurezza sul luogo dell'installazione. Se necessario, è possibile raccorderle con tubi di scarico la cui sezione trasversale e la lunghezza devono essere conformi alle leggi nazionali e alle direttive europee.




Fig. 10 - Messa in piano dell'unità

#### 4.3.1 Nordic Kit

A seconda del sito d'installazione e delle condizioni, in aree nevose l'altezza (250mm dal suolo) deve essere maggiore. In queste zone è fortemente consigliato l'utilizzo dell'opzione Nordic Kit. Per batterie con doppia V, per questa opzione, è presente del nastro riscaldante elettrico nella vasca di condensazione. Il cliente deve occuparsi di verificare che l'acqua sia drenata correttamente, così da non cadere direttamente sui componenti provocandone il congelamento.

Per il modello Parallel Coil, l'opzione Nordic Kit non prevede il riscaldamento elettrico, né la vasca di condensazione, poiché le batterie lato aria sono vicine al suolo. Il cliente deve assicurarsi che non si formino accumuli di ghiaccio alla base dell'unità. Si raccomanda vivamente l'uso di un riscaldatore elettrico e di un sistema antigelo di terze parti.

#### 4.4 Requisiti di spazio minimi

Per tutte le unità è fondamentale rispettare le distanze minime al fine di garantire una ventilazione ottimale delle serpentine del condensatore.

Una volta stabilito il sito in cui posizionare l'unità, e per garantire un adeguato flusso d'aria, evitare quanto segue:

- ricircolo di aria calda;
- alimentazione pneumatica insufficiente al condensatore raffreddato ad aria.

Entrambe le condizioni citate precedentemente possono causare un aumento della pressione di condensa, la quale a sua volta genera una riduzione dell'efficienza energetica e della capacità refrigerante.


Ogni lato dell'unità deve essere accessibile per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione post-installazione, e lo scarico verticale dell'aria non deve essere ostruito. La figura seguente mostra lo spazio minimo richiesto.

**Lo scarico d'aria verticale non deve essere ostruito per almeno 5000mm.**

In caso di due unità installate in campo libero, la distanza minima raccomandata fra esse è di 3600 mm; in caso di due unità allineate, la distanza minima è di 1500 mm. Le immagini seguenti offrono degli esempi di installazioni consigliate.


Se l'unità viene montata senza osservare le distanze minime consigliate da pareti e/od ostacoli verticali, potrebbe verificarsi un ricircolo di aria calda e/o un'alimentazione insufficiente al condensatore raffreddato ad aria con conseguente riduzione della capacità e dell'efficienza.

Il microprocessore consentirà comunque all'unità di adattarsi alle nuove condizioni operative offrendo la capacità massima in qualsiasi circostanza, anche nei casi in cui la distanza laterale sia inferiore a quella consigliata, a condizione però che queste condizioni operative non influiscano negativamente sulla sicurezza del personale o sull'affidabilità dell'unità.




|   | Serpentina parallela | Serpentina a doppia V |
|---|----------------------|-----------------------|
| A | 1100 mm              | 2200 mm               |
| B | 1100 mm              | 1500 mm               |


### Unità EWYTx5B:



### Unità EWYTx0B:



Se  $h < H_c \rightarrow L \geq 3,0$  m (V multipla) /  $L \geq 1,8$  m (V singola); se  $h > H_c$  o se L è minore del valore raccomandato, contattare il distributore Daikin per valutare le possibili soluzioni.



**Fig. 11 - Requisiti di spazio minimi**

Le distanze minime sopra riportate garantiscono la funzionalità dell'unità nella maggior parte delle applicazioni. Esistono tuttavia situazioni specifiche che comprendono installazioni di più unità; in tal caso vanno rispettate le seguenti raccomandazioni:

**Più unità installate l'una accanto all'altra in campo libero con vento dominante.**

Considerando un'installazione in aree con vento dominante da una direzione specifica (come mostrato nella seguente fig.):

- Unità n. 1: funziona normalmente senza alcuna sovratemperatura ambiente.
- Unità n. 2: funziona in un ambiente riscaldato. L'unità funziona con aria in ricircolo dall'Unità 1 e in ricircolo da sé stessa.
- Unità n. 3: funziona in un ambiente con sovratemperatura per via dell'aria di ricircolo dalle altre due unità.


Per evitare il ricircolo dell'aria calda causato dai venti dominanti, è preferibile un'installazione in cui tutte le unità sono allineate al vento dominante (vedere la figura seguente).

**Più unità installate l'una accanto all'altra in un'area delimitata**

In caso di aree delimitate da pareti di altezza pari o superiore a quella delle unità, l'installazione è sconsigliata. Le unità 2 e 3 funzionano a temperature sensibilmente superiori per via del maggior ricircolo. In tal caso è necessario adottare precauzioni speciali in base alla specifica installazione (ad es.: pareti con griglie, installazione dell'unità sul telaio di base per aumentarne l'altezza, condotti sullo scarico delle ventole, ventole di sostentazione alte, ecc.).

Tutti i casi sopra indicati sono ancora più sensibili in caso di condizioni di progettazione vicine ai limiti della finestra operativa dell'unità.

NOTA: Daikin declina qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamenti generati dal ricircolo dell'aria calda o da un flusso d'aria insufficiente, in seguito all'installazione incorretta in caso di mancato recepimento delle raccomandazioni sopra riportate.



**Fig. 12 - Installazione di più unità (modalità di raffreddamento)**

#### 4.5 Rumore e protezione sonora

Il rumore generato dall'unità è dovuto principalmente alla rotazione dei compressori e delle ventole.

Il livello sonoro di ogni modello è riportato nella relativa documentazione di vendita.

Se l'unità è installata, usata e sottoposta a manutenzione correttamente, il livello di emissione sonora non richiede l'impiego di nessun dispositivo di protezione speciale per il lavoro continuativo vicino alla stessa.

Nei casi in cui l'installazione sia sottoposta al rispetto di requisiti sonori speciali, potrebbe essere necessario impiegare dispositivi di attenuazione del rumore aggiuntivi, è necessario isolare l'unità dalla sua base con estrema cura, applicando correttamente gli elementi antivibrazione (forniti come optional). I giunti flessibili devono essere installati anche sui collegamenti idraulici.

## 4.6 Circuito idraulico per la connessione all'unità

### 4.6.1 Tubazioni dell'acqua

I tubi devono essere progettati limitando il più possibile le curve e i cambiamenti verticali di direzione. In questo modo i costi di installazione si riducono notevolmente e le prestazioni del sistema migliorano.

Il sistema idraulico deve essere dotato di:

1. Supporti antivibranti che riducano la trasmissione delle vibrazioni alle strutture.
2. Valvole isolanti che isolino l'unità dal sistema idraulico durante le operazioni di manutenzione.
3. Per proteggere l'unità, il BPHE deve essere protetto dal congelamento mediante un monitoraggio continuo del flusso d'acqua nel BPHE con un flussostato. Nella maggior parte dei casi, in sito il flussostato è impostato per generare un allarme solo quando la pompa dell'acqua si spegne e il flusso d'acqua scende a zero. Si raccomanda di regolare il flussostato in modo da produrre un "Allarme Perdita Acqua" quando il flusso dell'acqua raggiunge il valore minimo del flusso ammesso (vedere la Tabella 1); in questo caso, il BPHE è protetto congelamento e il flussostato può rilevare l'intasamento del filtro dell'acqua.
4. Dispositivo di sfiato dell'aria manuale o automatico e dispositivo di drenaggio che siano montati rispettivamente nel punto più alto e più basso del sistema.
5. Il BPHE e il dispositivo di recupero di calore non devono essere posizionati nel punto più alto del sistema.
6. Un dispositivo adatto che possa mantenere il sistema idraulico sotto pressione (vasca di espansione ecc.).
7. Indicatori di pressione e temperatura dell'acqua che assistano l'operatore durante le operazioni di assistenza e manutenzione.
8. Un filtro o un dispositivo che possa rimuovere le particelle dal liquido. L'uso di un filtro allunga la vita del BPHE e della pompa contribuendo a mantenere il sistema idraulico nelle condizioni migliori. **Il filtro dell'acqua deve essere installato il più vicino possibile all'unità.** Se il filtro dell'acqua è installato in un'altra parte del sistema idraulico, l'Installatore deve garantire la pulizia delle tubazioni dell'acqua tra il filtro dell'acqua e il BPHE.

La massima dimensione della maglia del filtro raccomandata è pari a:

- 0,87 mm (DX S&T)
- 1,0 mm (BPHE)
- 1,2 mm (Allagato)

Precauzioni per l'uso corretto:

9. Il BPHE dispone di una resistenza elettrica con termostato che garantisce la protezione contro il congelamento dell'acqua a una temperatura ambiente fino a -18 °C.  
Tutti gli altri tubi dell'acqua/dispositivi idraulici esterni all'unità devono quindi essere protetti contro il gelo.
10. Il dispositivo di recupero di calore deve essere svuotato e privato dell'acqua durante la stagione invernale, salvo se viene aggiunta al circuito idraulico una miscela di etilene glicole nella percentuale appropriata.
11. In caso di sostituzione dell'unità, l'intero sistema idraulico deve essere svuotato e pulito prima di installare la nuova unità. Si raccomandano test regolari e un appropriato trattamento chimico dell'acqua prima dell'avvio della nuova unità.
12. Se si aggiunge glicole al sistema idraulico per la protezione antigelo, la pressione di aspirazione sarà più bassa, le prestazioni dell'unità inferiori e i cali di pressione maggiori. Sarà necessario inoltre regolare nuovamente tutti i sistemi di protezione dell'unità, come l'antigelo e il dispositivo per contrastare la bassa pressione.
13. Prima di isolare i tubi dell'acqua, controllare che non vi siano perdite. Il circuito idraulico completo deve essere isolato per evitare la formazione di condensa e la riduzione della capacità di refrigerazione. Proteggere i tubi dell'acqua dal gelo durante l'inverno (usando per esempio soluzione di glicole o un cavo scaldante).
14. Controllare che la pressione dell'acqua non superi la pressione di progetto degli scambiatori di calore lato acqua. Installare una valvola di sicurezza sulla tubazione dell'acqua a valle del BPHE.

#### 4.6.2 Cali di pressione del filtro dell'acqua




Fig. 13 - Calo di pressione del filtro dell'acqua

#### 4.6.3 Installazione del flussostato

Per garantire un flusso d'acqua sufficiente attraverso il BPHE è essenziale che sia installato un flussostato sul circuito idraulico. Il flussostato può essere installato sui tubi dell'acqua in ingresso o in uscita, ma è consigliabile installarlo su quello in uscita. Lo scopo del flussostato è arrestare l'unità in caso di interruzione del flusso dell'acqua, proteggendo così il BPHE dal congelamento.

Il produttore offre, come optional, un flussostato selezionato appositamente per svolgere questa funzione.

Si tratta di un flussostato a paletta adatto per un uso continuativo all'aperto (IP67) e compatibile con tubi di diametro compreso tra 1" e 6".

Il flussostato è fornito con un contatto pulito che deve essere collegato elettricamente ai terminali illustrati nello schema elettrico.

Il flussostato deve essere messo a punto per intervenire quando il flusso dell'acqua del BPHE raggiunge il valore minimo accettabile (vedere la Tabella 1).

Tabella 4 - Limiti di flusso dell'acqua accettabili

| Modello             | Flusso minimo [l/s] | Flusso massimo [l/s] | Modello             | Flusso minimo [l/s] | Flusso massimo [l/s] |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| EWYT085B-SS(L)(R)A1 | 2,5                 | 12,5                 | EWYT085B-XS(L)(R)A1 | 3,6                 | 17,0                 |
| EWYT105B-SS(L)(R)A1 | 2,5                 | 12,5                 | EWYT115B-XS(L)(R)A1 | 3,6                 | 17,0                 |
| EWYT135B-SS(L)(R)A1 | 2,5                 | 12,5                 | EWYT135B-XS(L)(R)A1 | 3,6                 | 17,0                 |
| EWYT175B-SS(L)(R)A1 | 2,5                 | 12,5                 | EWYT175B-XS(L)(R)A1 | 5,0                 | 22,9                 |
| EWYT215B-SS(L)(R)A1 | 3,6                 | 17,0                 | EWYT215B-XS(L)(R)A1 | 5,0                 | 22,9                 |
| EWYT205B-SS(L)(R)A2 | 3,6                 | 17,0                 | EWYT215B-XS(L)(R)A2 | 8,9                 | 31,2                 |
| EWYT235B-SS(L)(R)A2 | 3,6                 | 17,0                 | EWYT235B-XS(L)(R)A2 | 8,9                 | 31,2                 |
| EWYT255B-SS(L)(R)A2 | 4,4                 | 19,9                 | EWYT265B-XS(L)(R)A2 | 8,9                 | 31,2                 |
| EWYT300B-SS(L)(R)A2 | 4,4                 | 19,9                 | EWYT310B-XS(L)(R)A2 | 8,9                 | 31,2                 |
| EWYT340B-SS(L)(R)A2 | 5,6                 | 26,4                 | EWYT350B-XS(L)(R)A2 | 8,9                 | 31,2                 |
| EWYT390B-SS(L)(R)A2 | 5,6                 | 26,4                 | EWYT400B-XS(L)(R)A2 | 8,9                 | 31,2                 |
| EWYT430B-SS(L)(R)A2 | 5,6                 | 26,4                 | EWYT440B-XS(L)(R)A2 | 11,2                | 51,2                 |
| EWYT490B-SS(L)(R)A2 | 7,0                 | 31,2                 | EWYT500B-XS(L)(R)A2 | 11,2                | 51,2                 |
| EWYT540B-SS(L)(R)A2 | 7,0                 | 31,2                 | EWYT560B-XS(L)(R)A2 | 11,9                | 53,7                 |
| EWYT590B-SS(L)(R)A2 | 8,8                 | 41,2                 | EWYT600B-XS(L)(R)A2 | 11,9                | 53,7                 |
| EWYT630B-SS(L)(R)A2 | 8,8                 | 41,2                 | EWYT630B-XS(L)(R)A2 | 11,9                | 53,7                 |
| EWYT640B-SS(L)(R)A2 | 8,8                 | 41,2                 | EWYT650B-XS(L)(R)A2 | 11,9                | 53,7                 |


#### 4.6.4 Preparazione e controllo del collegamento del circuito idraulico

Le unità sono dotate di ingressi e uscite dell'acqua per il collegamento della pompa di calore al circuito idraulico del sistema. Questo circuito deve essere collegato all'unità da un tecnico autorizzato e deve essere conforme a tutti i regolamenti nazionali ed europei vigenti in materia.

**NOTA:** i componenti elencati di seguito non sono inclusi con l'unità ma sono forniti su richiesta, **anche nel caso la loro installazione sia obbligatoria.**

La penetrazione di sporcizia nel circuito idraulico può causare problemi. Tenere sempre in considerazione quanto segue durante il collegamento del circuito idraulico:

1. Utilizzare solamente tubi puliti all'interno.
2. Mantenere l'estremità del tubo rivolta verso il basso durante la rimozione delle sbavature.
3. Coprire l'estremità del tubo prima di farlo passare attraverso una parete onde evitare l'ingresso di polvere e sporcizia.
4. Pulire con acqua corrente i tubi del sistema posto tra il filtro e l'unità prima di collegarli al sistema.



- 1 Ingresso dell'acqua dell'evaporatore
- 2 Flussostato
- 3 Sensore di ingresso dell'acqua
- 4 Tubo di ingresso dell'acqua con flussostato e sensore di temperatura dell'acqua in entrata
- 5 Raccordo
- 6 Controtubo
- 7 Circuito dei tubi idraulici in loco
- 8 Filtro
- 9 Filtro e coppa

L'acqua nel sistema deve essere particolarmente pulita e tutte le tracce di olio e ruggine devono essere rimosse. Installare un filtro meccanico all'ingresso di ciascuno scambiatore di calore. La mancata installazione di un filtro meccanico può consentire la penetrazione nello scambiatore di particelle solide e/o residui di saldatura. Si consiglia l'installazione di un filtro con una maglia i cui fori non abbiano un diametro superiore a 1mm.

Il produttore non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni agli scambiatori dovuti alla mancanza del filtro meccanico.

#### 4.6.5 Recupero di calore

Le unità possono essere opzionalmente dotate di un sistema per il recupero di calore.

Questo sistema è costituito da uno scambiatore di calore raffreddato ad acqua ubicato sul tubo di scarico dei compressori e da una gestione dedicata della pressione di condensazione.

Per garantire il corretto funzionamento del compressore, la temperatura dell'acqua all'interno delle unità di recupero del calore non deve essere inferiore a 20 °C.

Il progettista dell'impianto e l'installatore dell'unità dovranno garantire il rispetto di tale valore (ad esempio usando una valvola bypass di ricircolo).

4.6.6 Schemi idraulici




Fig. 14 - Schema idraulico senza pompe integrate (pressione operativa massima 20 bar)




Fig. 15 - Schema idraulico per pompa singola/pompa doppia (EWYTx5B) (opz. 78-79) (pressione massima operativa 6 bar)




Fig. 16 - Schema idraulico per pompa singola/pompa doppia con serbatoio (EWYTx5B) (opz. 134-135) (pressione massima operativa 6 bar)





Fig. 17 - Schema idraulico per pompa doppia (opz. 80-81/136-137) (pressione massima operativa 6 bar)



**Fig. 18 - Schema idraulico per pompa singola/pompa doppia (EWATxx0B) (opz. 78-79-80-81/134-135-136-137) (pressione massima operativa 6 bar)**

**Legenda**

|          |  |           |  |
|----------|--|-----------|--|
| <b>a</b> | Pompa singola                            | <b>l</b>  | Valvola di non ritorno                     |
| <b>b</b> | Configurazione in parallelo di due pompe | <b>m</b>  | Raccordo chiuso                            |
| <b>c</b> | Pompa doppia                             | <b>n</b>  | Raccordo flussostato 1"                    |
| <b>d</b> | Bypass                                   | <b>o</b>  | Raccordo flussostato 1/2"                  |
| <b>e</b> | Valvola di non ritorno                   | <b>p</b>  | Raccordo valvola di riempimento automatico |
| <b>f</b> | Valvola di sicurezza (1/2" Pset=6 bar)*  | <b>q</b>  | Raccordo chiuso                            |
| <b>g</b> | Raccordo chiuso                          | <b>r</b>  | Filtro dell'acqua                          |
| <b>h</b> | Sfiato                                   | <b>TT</b> | Sensore di temperatura                     |
| <b>i</b> | drenaggio                                | <b>TS</b> | Interruttore termico                       |
| <b>j</b> | Serbatoio                                | <b>PI</b> | Manometro                                  |
| <b>k</b> | Radiatore elettrico                      | <b>FS</b> | Flussostato                                |

\*la valvola è stata scelta per proteggere il kit idraulico; la protezione dell'impianto idraulico deve essere verificata dall'installatore.

#### 4.7 Trattamento dell'acqua

Prima di azionare l'unità pulire il circuito idraulico.

Il BPHE non deve essere esposto alle velocità di lavaggio o a detriti rilasciati durante il lavaggio. Si raccomanda di installare un sistema di by-pass con valvola, opportunamente dimensionato, per permettere il lavaggio del sistema di tubazioni. Il bypass può essere usato durante la manutenzione per isolare lo scambiatore di calore senza interrompere il flusso alle altre unità.

**Qualsiasi danno dovuto alla presenza di corpi estranei o detriti nel BPHE non sarà coperto da garanzia.** Sporco, calcare, detriti da corrosione e altro materiale possono accumularsi all'interno dello scambiatore di calore riducendone la capacità di scambio termico. Può verificarsi anche un aumento del calo pressione, con conseguente riduzione del flusso dell'acqua. Il trattamento corretto dell'acqua riduce pertanto il rischio di corrosione, erosione, incrostazioni, ecc. Il trattamento dell'acqua più indicato deve essere stabilito in loco in base al tipo di sistema e alle caratteristiche dell'acqua. Il produttore non sarà responsabile per eventuali danni o malfunzionamenti dell'apparecchiatura causati da mancato o improprio trattamento dell'acqua.

**Tabella 5 - Limiti di qualità dell'acqua accettabili**

| Requisiti di qualità dell'acqua DAE                 | Fascio tubiero + Allagamento | BPHE  |
|---|------------------------------|---|
| pH (25 °C)  | 6,8 ÷ 8,4                    | 7,5-9,0   |
| Conducibilità elettrica [ $\mu$ S/cm] (25 °C)       | < 800                        | < 500   |
| Ione cloruro [mg Cl <sup>-</sup> / l]               | < 150                        | < 70 (HP <sup>1</sup> ); < 300 (CO <sup>2</sup> ) |
| Ione solfato [mg SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> / l] | < 100                        | < 100   |
| Alcalinità [mg CaCO <sub>3</sub> / l]               | < 100                        | < 200   |
| Durezza totale [mg CaCO <sub>3</sub> / l]           | < 200                        | 75 ÷ 150  |
| Ferro [mg Fe / l]                                   | < 1                          | < 0,2   |
| Ione ammonio [mg NH <sup>4+</sup> / l]              | < 1                          | < 0,5   |
| Silice [mg SiO <sub>2</sub> / l]                    | < 50                         | -   |
| Cloro molecolare (mg Cl <sub>2</sub> /l)            | < 5                          | < 0,5   |

Nota: 1: HP = Pompa di calore  
2: CO: Cooling Only, Solo raffreddamento

#### 4.8 Kit della pompa montato sulla scheda (opzionale)

Prima di avviare la pompa, verificare che il circuito idraulico sia stato correttamente riempito con una pressione statica minima di 2 bar a protezione dalla cavitazione. Inoltre, per assicurare una corretta ventilazione del sistema di tubazioni, utilizzare la valvola di sfiato indicata negli schemi idraulici con la lettera "h".

## 5 IMPIANTO ELETTRICO

---

### 5.1 Specifiche generali

Consultare lo schema elettrico specifico per l'unità acquistata. Se lo schema elettrico non si trova sull'unità o se è stato perso, contattare il proprio rappresentante del produttore che provvederà a inviarne una copia.

In caso di discrepanza tra quanto riportato sullo schema elettrico e l'aspetto del pannello/dei cavi elettrici, contattare il rappresentante del produttore.



***Tutti i collegamenti elettrici sull'unità devono essere eseguiti nel rispetto di quanto disposto dalle leggi e dalle normative in vigore. Tutte le attività di installazione, gestione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato. Esiste il rischio di scosse elettriche.***

---

Le apparecchiature elettriche funzionano correttamente alla temperatura dell'aria ambiente prevista. Per ambienti molto caldi e per ambienti freddi è consigliabile adottare misure supplementari (contattare il rappresentante del produttore).

Le apparecchiature elettriche funzionano correttamente quando l'umidità relativa non supera il 50% a una temperatura massima di +40 °C. Umidità relative superiori sono consentite a temperature inferiori (ad esempio 90% a 20 °C).

Gli effetti nocivi della possibile condensa devono essere evitati in sede di progettazione delle apparecchiature oppure, se necessario, mediante misure supplementari (contattare il rappresentante del produttore).

Questo prodotto è conforme agli standard EMC per gli ambienti industriali. Non è quindi destinato all'utilizzo in aree residenziali, ad esempio installazioni dove il prodotto sia collegato a un sistema di distribuzione pubblico a bassa tensione. Nel caso in cui si debba collegare il prodotto a un sistema di distribuzione pubblico a bassa tensione, dovranno essere adottate specifiche misure aggiuntive per evitare interferenze con altre apparecchiature sensibili.

### 5.2 Alimentazione elettrica

Le apparecchiature possono funzionare correttamente se sono soddisfatte le condizioni specificate sotto:

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Tensione</b>                   | Voltaggio in condizione di stabilità: Da 0,9 all'1,1 di tensione nominale continua   |
| <b>Frequenza</b>                  | Da 0,99 all'1,01 di frequenza nominale continua<br>Da 0,98 a 1,02 di breve durata  |
| <b>Armoniche</b>                  | Distorsione delle armoniche non superiore al 10% del valore efficace totale della tensione tra i conduttori sotto tensione per la somma delle armoniche dalla 2 <sup>a</sup> alla 5 <sup>a</sup> . È consentito un ulteriore 2% del valore efficace totale della tensione tra i conduttori sotto tensione per la somma delle armoniche dalla 6 <sup>a</sup> alla 30 <sup>a</sup> . |
| <b>Sbilanciamento di tensione</b> | Né la tensione della componente della sequenza negativa né la tensione della componente della sequenza zero nelle alimentazioni trifasiche devono superare il 3% della componente della sequenza positiva.   |
| <b>Interruzione di tensione</b>   | Alimentazione interrotta o a tensione zero per non più di 3 ms in qualsiasi momento nel ciclo di alimentazione con più di 1 s tra interruzioni successive.   |
| <b>Vuoti di tensione</b>          | Vuoti di tensione non superiori al 20% della tensione di picco dell'alimentazione per più di un ciclo con più di 1 s tra vuoti successivi.   |

### 5.3 Connessioni elettriche

Prevedere un circuito elettrico per il collegamento dell'unità. Essa deve essere collegata con i cavi in rame di adeguata sezione relativa ai valori di assorbimento di targa ed in accordo alle normative elettriche vigenti.

La Daikin Applied Europe S.p.A. declina ogni responsabilità per un inadeguato collegamento elettrico.



***Le connessioni ai terminali devono essere realizzate con terminali e cavi di rame, altrimenti potrebbe verificarsi un surriscaldamento o la corrosione nei punti di collegamento con il rischio di danneggiare l'unità. Il collegamento elettrico deve essere effettuato da personale qualificato, in conformità alle leggi in vigore. Esiste il rischio di scosse elettriche.***

---

L'alimentazione elettrica all'unità deve essere predisposta in modo tale che possa essere accesa o spenta indipendentemente da quella di altri componenti dell'impianto e delle altre apparecchiature in generale, per mezzo di un interruttore generale.

Il collegamento elettrico del pannello deve essere effettuato mantenendo la corretta sequenza delle fasi. Consultare lo schema elettrico specifico per l'unità acquistata. Se lo schema elettrico non si trova sull'unità o se è stato perso, contattare il proprio rappresentante del produttore che provvederà a inviarne una copia. In caso di discrepanza tra schema elettrico e pannello/cavi elettrici, contattare il rappresentante del produttore.



***Non applicare torsione, trazione o peso ai morsetti dell'interruttore principale. I cavi della linea di alimentazione devono essere sostenuti da sistemi adeguati.***

---

Per evitare interferenze, tutti i fili di comando devono essere collegati separatamente dai cavi di alimentazione. A tale scopo usare diversi condotti di passaggio elettrici.

La contemporaneità di carichi mono e trifase e lo squilibrio tra fasi può causare perdite verso terra fino a 150 mA durante il normale funzionamento delle unità. Se l'unità comprende dispositivi che generano armoniche superiori, come inverter o taglio di fase, le perdite verso terra possono aumentare fino a valori molto maggiori, circa 2 A.

Le protezioni per il sistema di alimentazione elettrica devono essere progettate in base ai valori sopra menzionati. Deve essere presente un fusibile su ciascuna fase e, dove previsto dalle leggi nazionali del Paese di installazione, un rilevatore di dispersioni verso terra.

Questo prodotto è conforme agli standard EMC (Electromagnetic Compatibility) per ambienti industriali. Non è quindi destinato all'utilizzo in aree residenziali, ad esempio installazioni dove il prodotto sia collegato a un sistema di distribuzione pubblico a bassa tensione. Nel caso in cui si debba collegare il prodotto a un sistema di distribuzione pubblico a bassa tensione, dovranno essere adottate specifiche misure addizionali per evitare interferenze con altre apparecchiature sensibili.



**Prima di qualsiasi lavoro di connessione elettrica al motore del compressore e/o ai ventilatori, assicurarsi che il sistema sia spento e l'interruttore generale dell'unità aperto. Il mancato rispetto di questa regola può causare gravi lesioni personali.**

### 5.3.1 Requisiti dei cavi

I cavi collegati all'interruttore automatico devono rispettare la distanza di isolamento in aria e la distanza di isolamento tra superfici tra i conduttori attivi e la massa, in conformità alla norma IEC 61439-1, tabelle 1 e 2, e alle leggi nazionali locali. I cavi collegati all'interruttore principale devono essere serrati utilizzando una coppia di chiavi e rispettando i valori unificati di serraggio, relativi alla qualità delle viti delle rosette e dei dadi usati.

Collegare il conduttore di terra (giallo/verde) al terminale PE di terra.

Il conduttore equipotenziale di protezione (conduttore di massa) deve avere una sezione secondo la tabella 1 della norma EN 60204-1, punto 5.2, di seguito riportata.

Comunque sia, il conduttore equipotenziale di protezione (conduttore di terra), deve avere una sezione non inferiore a 10 mm<sup>2</sup>, in conformità al punto 8.2.8 della stessa norma.

**Tabella 6 - Tabella 1 di EN60204-1 punto 5.2**

| Sezione dei conduttori di fase in rame che alimentano l'apparecchiatura<br>S [mm <sup>2</sup> ] | Sezione minima del conduttore di protezione esterno in rame<br>Sp [mm <sup>2</sup> ] |
|---|--|
| S ≤ 16  | S  |
| 16 < S ≤ 35   | 16   |
| S > 35  | S/2  |

### 5.4 Sbilanciamento delle fasi

In un sistema trifase l'eccessivo sbilanciamento tra le fasi è la causa del surriscaldamento del motore. Il massimo sbilanciamento di tensione permesso è del 3%, calcolato nel seguente modo:

$$\text{Phase Unbalance \%} = \frac{(Vx - Vm) * 100}{Vm}$$

dove:

Vx = fase con maggior sbilanciamento

Vm = media delle tensioni

Esempio: le tre fasi misurano rispettivamente 383, 386 e 392 V. La media è:

$$\frac{383 + 386 + 392}{3} = 387 \text{ V}$$

La percentuale di sbilanciamento è:

$$\frac{(392 - 387) * 100}{387} = 1.29 \%$$

minore del massimo ammesso (3%).

## 6 FUNZIONAMENTO

---

### 6.1 Responsabilità dell'operatore

È essenziale che l'operatore riceva un'adeguata formazione professionale e acquisisca familiarità con il sistema prima di usare l'unità. Oltre a leggere il presente manuale, l'operatore deve studiare il manuale di funzionamento del microprocessore e lo schema elettrico per comprendere la sequenza di avvio e di arresto, il funzionamento generale e quello di tutti i dispositivi di sicurezza.

Durante la fase di avvio iniziale dell'unità, un tecnico autorizzato dal produttore è disponibile a rispondere a qualsiasi domanda e a dare istruzioni sulle corrette procedure di funzionamento.

L'operatore deve mantenere una registrazione dei dati di funzionamento per ciascuna unità installata. Un'altra registrazione deve essere tenuta anche per tutte le attività periodiche di manutenzione e assistenza.

Se l'operatore nota condizioni operative anomale o insolite, deve consultare il servizio tecnico autorizzato dal produttore.



***Se l'unità viene spenta, non è possibile utilizzare le resistenze di riscaldamento del compressore. Una volta ricollegata l'unità alla rete elettrica, lasciare sotto carica le resistenze di riscaldamento del compressore per almeno 12 ore prima di riavviare l'unità. La mancata osservanza di questa norma può causare danni ai compressori dovuti all'accumulo eccessivo di liquido al loro interno.***

---

Questa unità rappresenta un sostanziale investimento e merita le attenzioni e le cure per mantenere questa apparecchiatura in buone condizioni di funzionamento.

Durante il funzionamento e la manutenzione è essenziale comunque osservare le seguenti istruzioni:

- Non consentire a personale non autorizzato e/o non qualificato di accedere all'unità;
- è vietato accedere ai componenti elettrici senza aver prima aperto l'interruttore principale dell'unità e disattivato l'alimentazione elettrica;
- È vietato accedere ai componenti elettrici senza l'impiego di una piattaforma isolante. Non accedere ai componenti elettrici in presenza di acqua e/o umidità;
- verificare che tutte le operazioni sul circuito refrigerante e sui componenti sotto pressione vengano eseguite esclusivamente da personale qualificato;
- la sostituzione dei compressori deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato;
- I bordi taglienti e la superficie della sezione del condensatore possono causare lesioni. Evitare il contatto diretto e usare dispositivi di protezione adeguati;
- non introdurre oggetti solidi nei tubi dell'acqua quando l'unità è collegata al sistema;
- è assolutamente vietato rimuovere tutte le protezioni dei componenti mobili.

In caso di arresto improvviso dell'unità, seguire le istruzioni riportate nel Manuale d'istruzione del pannello di controllo che fa parte della documentazione a bordo dell'unità consegnata all'utilizzatore finale.

Si consiglia vivamente di eseguire le operazioni di installazione e manutenzione insieme ad altre persone.



***Evitare di installare l'unità in aree che potrebbero presentare dei pericoli durante le operazioni di manutenzione, come piattaforme senza parapetti, guide o aree non conformi ai requisiti che impongono di lasciare uno spazio libero intorno all'unità.***

---

## 7 MAINTENANCE (MANUTENZIONE)

Il personale incaricato della manutenzione deve essere autorizzato, istruito e pienamente qualificato.

Attività di manutenzione e riparazione che richiedono l'assistenza di altro personale qualificato devono essere effettuate sotto la supervisione di personale competente sull'uso di refrigeranti infiammabili. Qualsiasi persona che conduce attività o manutenzione sul sistema o su parti associate deve essere competente in accordo alla EN 13313.

**Il personale che lavora su gli impianti con refrigeranti infiammabili dovrebbe avere competenza, supportata dall'evidenza di formazione appropriata, negli aspetti di sicurezza legati alla movimentazione dei refrigeranti infiammabili.**

Proteggere sempre il personale operativo con appropriati DPI. I dispositivi individuali comuni sono: elmetto di protezione, occhiali, guanti, cappelli, scarpe di sicurezza. Ulteriori dispositivi di protezione individuali e di gruppo dovrebbero essere adottati dopo un'adeguata analisi dei rischi specifici nell'area di interesse, in relazione alle attività che devono essere fatte.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Componenti elettrici</b>      | Non lavorare mai su componenti elettrici finché l'alimentazione generale della macchina non è stata interrotta attraverso il sezionatore generale presente sul quadro elettrico. Gli inverter, quando presenti, sono dotati di batterie capacitive con un tempo di scarica di 20 minuti; dopo aver interrotto l'alimentazione della macchina aspettare almeno 20 minuti prima di aprire il quadro elettrico.  |
| <b>Sistema di refrigerazione</b> | <p>Prima di lavorare sul circuito refrigerante dovrebbero essere adottate le precauzioni seguenti:<br/>Ottenere l'autorizzazione per i lavori a caldo (se richiesta);<br/>Verificare che nell'area di lavoro non siano depositati materiali infiammabili e che in nessun punto dell'area di lavoro siano presenti sorgenti di ignizione;<br/>Verificare che sia disponibile attrezzatura per l'estinzione del fuoco adatta;<br/>Verificare che l'area di lavoro sia <b>adeguatamente ventilata</b> prima di intervenire sul circuito refrigerante o prima di effettuare operazioni di saldatura o brasatura;<br/>Verificare che l'attrezzatura utilizzata per il rilevamento delle perdite non produca scintille e sia adeguatamente sigillata o a sicurezza intrinseca;<br/>Verificare che tutto il personale addetto alla manutenzione sia istruito.</p> <p>Prima di lavorare sul circuito refrigerante dovrebbe essere eseguita la procedura seguente:<br/>rimuovere il refrigerante (specificare la pressione residua);<br/>flussare il circuito con <b>gas inerte</b> (per esempio azoto);<br/>evacuare a pressione di 0,3 bar (ass.) (o 0,03 MPa);<br/>flussare di nuovo con <b>gas inerte</b> (per esempio azoto);<br/>aprire il circuito.</p> <p>L'area dovrebbe essere controllata con apposito rivelatore di refrigerante prima e dopo i lavori a caldo per rendere il tecnico consapevole dell'atmosfera potenzialmente infiammabile.<br/>Se sono da rimuovere compressori o oli dei compressori si dovrebbe assicurare che il livello di vuoto sia sufficiente a garantire che non vi sia refrigerante infiammabile residuo nel lubrificante.<br/><b>Dovrebbero essere utilizzate solo apparecchiature di recupero del refrigerante progettate per l'uso con refrigeranti infiammabili.</b><br/>Se le disposizioni e i regolamenti nazionali consentono che il refrigerante sia scaricato, questo dovrebbe essere effettuato in modo sicuro, utilizzando per esempio un tubo flessibile attraverso il quale il fluido possa essere scaricato nell'atmosfera esterna verso un'area sicura. Si dovrebbe garantire che non possa formarsi una concentrazione esplosiva infiammabile di refrigerante in prossimità di una sorgente di accensione, o che non penetri in alcuna circostanza all'interno dell'edificio.</p> <p>Nel caso di impianti di refrigerazione con sistema indiretto, il mezzo termovettore dovrebbe essere controllato per verificare la possibile presenza di refrigerante.<br/>Dopo ogni intervento di riparazione, dovrebbe essere verificata e registrata la funzionalità dei dispositivi di sicurezza, come i rivelatori di refrigerante e i sistemi di ventilazione meccanica.<br/>Si dovrebbe garantire che tutte le etichette mancanti o illeggibili sui componenti del circuito refrigerante siano sostituite.<br/>Nessuno dovrebbe utilizzare una sorgente di ignizione per la ricerca di una perdita di refrigerante.</p> |

## 7.1 Tabella Pressione/Temperatura

**Tabella 7 - Pressione/temperatura di R32**

| °C  | Bar  | °C | Bar   | °C | Bar   | °C | Bar   |
|-----|------|----|-------|----|-------|----|-------|
| -28 | 2,97 | -2 | 7,62  | 24 | 16,45 | 50 | 31,41 |
| -26 | 3,22 | 0  | 8,13  | 26 | 17,35 | 52 | 32,89 |
| -24 | 3,48 | 2  | 8,67  | 28 | 18,30 | 54 | 34,42 |
| -22 | 3,76 | 4  | 9,23  | 30 | 19,28 | 56 | 36,00 |
| -20 | 4,06 | 6  | 9,81  | 32 | 20,29 | 58 | 37,64 |
| -18 | 4,37 | 8  | 10,43 | 34 | 21,35 | 60 | 39,33 |
| -16 | 4,71 | 10 | 11,07 | 36 | 22,45 | 62 | 41,09 |
| -14 | 5,06 | 12 | 11,74 | 38 | 23,60 | 64 | 42,91 |
| -12 | 5,43 | 14 | 12,45 | 40 | 24,78 | 66 | 44,79 |
| -10 | 5,83 | 16 | 13,18 | 42 | 26,01 | 68 | 46,75 |
| -8  | 6,24 | 18 | 13,95 | 44 | 27,29 | 70 | 48,77 |
| -6  | 6,68 | 20 | 14,75 | 46 | 28,61 | 72 | 50,87 |
| -4  | 7,14 | 22 | 15,58 | 48 | 29,99 | 74 | 53,05 |

## 7.2 Manutenzione ordinaria

La manutenzione dell'unità deve essere eseguita da tecnici qualificati. Prima di iniziare qualsiasi intervento sul sistema, il personale deve assicurarsi che siano state adottate tutte le precauzioni di sicurezza.

La mancata manutenzione dell'unità potrebbe degradare tutte i componenti delle unità (condensatori ad aria, compressori, telai, tubazioni, ecc.) con ripercussioni negative sulle prestazioni e sulla funzionalità.



**Le valvole di intercettazione devono essere attivate almeno una volta l'anno per evitare che si rovinino.**

Esistono due differenti livelli di manutenzione tra cui scegliere in base al tipo di applicazione (critica/non critica) o all'ambiente di installazione (altamente aggressivo).

Esempi di applicazioni critiche sono il raffreddamento di processo, i centri dati, ecc.

Gli Ambienti Altamente Aggressivi possono essere definiti come di seguito indicato:

- ambiente industriale (con possibile concentrazione di fumi prodotti da combustione e processi chimici);
- ambiente costiero;
- ambiente urbano altamente inquinato;
- ambiente rurale in prossimità di escrementi animali e fertilizzanti, e concentrazione elevata di gas di scarico da generatori diesel;
- aree desertiche con rischio di tempeste di sabbia;
- combinazioni di tali elementi.

La Tabella 7 elenca tutte le attività di manutenzione per applicazioni standard e ambienti standard.

La Tabella 8 elenca tutte le attività di manutenzione per applicazioni critiche o ambienti difficili.

Un'unità esposta a un ambiente altamente aggressivo può andare incontro a corrosione più rapidamente rispetto alle unità installate in un ambiente standard. La corrosione provoca una rapida formazione di ruggine nel nucleo del telaio, riducendo quindi la durata strutturale dell'unità. Per evitare che ciò avvenga, è necessario lavare periodicamente le superfici del telaio con acqua e detergenti idonei.

Nel caso in cui parte della verniciatura del telaio dell'unità si sia staccata, è importante arrestarne il progressivo deterioramento riverniciando le parti esposte con prodotti appropriati. Contattare lo stabilimento di produzione per ottenere le specifiche dei prodotti necessari.

Nel caso in cui siano presenti soltanto depositi di sale, è sufficiente risciacquare le parti con acqua dolce.

### 7.2.1 Manutenzione dello scambiatore di calore ad aria

La pulizia ordinaria delle superfici dello scambiatore di calore ad aria è essenziale per mantenere un funzionamento corretto dell'unità, evitare la corrosione e la formazione di ruggine. L'eliminazione della contaminazione e la rimozione dei residui dannosi consentiranno di estendere notevolmente la durata della bobina e dell'unità stessa.

Si raccomandano le seguenti procedure di manutenzione e pulizia nell'ambito delle attività di manutenzione ordinaria:

1. Rimuovere sporco, foglie, fibre, ecc. dalla superficie con un aspiratore (preferibilmente con una spazzola o un altro accessorio morbido anziché con un tubo di metallo), aria compressa soffiata dall'interno verso l'esterno e/o una spazzola a setole morbide (non a fili metallici!). Evitare di urtare o raschiare lo scambiatore con il tubo dell'aspiratore, l'ugello dell'aria, ecc.

---

**Nota:** Se si dirige un getto d'acqua, come quello di un tubo da giardinaggio, contro una bobina sporca in superficie, le fibre e lo sporco vengono spinte all'interno della bobina stessa. Ciò rende più difficoltose le operazioni di pulizia. Le fibre accumulate in superficie devono essere completamente rimosse prima di procedere al risciacquo con acqua pulita a bassa pressione.

---

2. Risciacquare. Non utilizzare sostanze chimiche (neppure quelle pubblicizzate come adatte alla pulizia delle bobine) per lavare gli scambiatori di calore a micro-canali. Tali sostanze, infatti, possono provocare corrosione. Risciacquare solamente. Innaffiare delicatamente lo scambiatore di calore a micro-canali, preferibilmente dall'interno verso l'esterno e dall'alto verso il basso, facendo scorrere l'acqua attraverso tutti i passaggi delle alette fino a pulizia completata. È possibile pulire una serpentina con un sistema di lavaggio ad alta pressione (max 62 barg) solo se il getto d'acqua utilizzato è di forma piatta e se la sua direzione è mantenuta perpendicolare rispetto al bordo delle alette. **Se non si mantiene tale direzione la bobina potrebbe andare distrutta** in caso di utilizzo di un sistema di lavaggio a pressione, per cui se ne sconsiglia l'utilizzo.

---

**Nota:** Si raccomanda un risciacquo con acqua pulita mensile per le bobine impiegate in ambienti costieri o industriali, per facilitare la rimozione di cloruri, sporco e detriti. È molto importante che durante il risciacquo la temperatura dell'acqua sia inferiore a 55 °C. Una temperatura dell'acqua elevata (non oltre i 55 °C) riduce la tensione superficiale, migliorando la capacità di rimozione di cloruri e sporco.

---

3. La pulizia trimestrale è essenziale per prolungare la durata di una bobina con verniciatura elettroforetica ed è obbligatoria per mantenere la copertura della garanzia. La mancata pulizia di una bobina con verniciatura elettroforetica invalida la garanzia e potrebbe comportare una riduzione dell'efficienza e della durata nell'ambiente. Per la pulizia trimestrale ordinaria, pulire dapprima la bobina con un detergente per bobine approvato. Dopo aver pulito le bobine con il detergente approvato, utilizzare il prodotto approvato per la rimozione dei cloruri per rimuovere i sali solubili e rivitalizzare l'unità.

---

**Nota:** Evitare di utilizzare sostanze chimiche corrosive, candeggina per uso domestico o detergenti acidi per pulire le bobine con verniciatura elettroforetica. Questi detergenti, infatti, possono risultare molto difficili da risciacquare e possono accelerare la corrosione della bobina e attaccare la sua verniciatura elettroforetica. Se è presente dello sporco sotto la superficie della bobina, utilizzare i detergenti per bobine raccomandati come descritto sopra.

---

### 7.2.2 Impianto elettrico



**Tutte le attività di manutenzione elettrica devono essere seguite da personale qualificato. Assicurarsi che il sistema sia spento e l'interruttore generale dell'unità aperto. Il mancato rispetto di questa regola può causare gravi lesioni personali. Quando l'unità è spenta ma l'interruttore di disconnessione è in posizione chiusa, i circuiti non utilizzati saranno comunque attivi.**

---

La manutenzione dell'impianto elettrico consiste nell'applicazione di alcune norme generali come di seguito descritto:

1. la corrente assorbita dal compressore deve essere confrontata con il valore di targa. Normalmente il valore della corrente assorbita è inferiore del valore di targa che corrisponde all'assorbimento del compressore a pieno carico alle massime condizioni operative;
2. almeno una volta ogni tre mesi tutti i controlli di sicurezza devono essere fatti intervenire per verificarne la funzionalità. Ciascun apparecchio, con l'invecchiamento, può cambiare il suo punto di funzionamento e questo deve essere monitorato per eventualmente aggiustarlo o sostituirlo. Gli interblocchi delle pompe e i flussostati devono essere verificati per assicurarsi che interrompano il circuito di controllo qualora intervenissero.

### 7.2.3 Assistenza e garanzia limitata

Tutte le unità sono testate in fabbrica e garantite per 12 mesi dal primo avvio o 18 mesi dalla data di consegna.

Queste sono state sviluppate e costruite nel rispetto degli standard qualitativi più elevati e con la garanzia pluriennale di un funzionamento corretto e privo di guasti. **Tuttavia l'unità richiede manutenzione anche durante il periodo della garanzia, dal momento dell'installazione e non solo dalla data di messa in funzione.** Si consiglia vivamente di stipulare un contratto di manutenzione con un'assistenza autorizzata dal produttore al fine di ottenere prestazioni efficienti e senza problemi grazie alla competenza e all'esperienza del nostro personale.

Si tenga presente che un uso improprio dell'unità, per esempio oltre i limiti operativi, o una manutenzione non conforme a quanto indicato nel presente manuale, può rendere nulla la garanzia.

Osservare i seguenti punti per rispettare i limiti della garanzia:

1. l'unità non può funzionare oltre i limiti specificati;
2. l'alimentazione elettrica deve rientrare nei limiti di tensione ed essere priva di armoniche o improvvisi cambiamenti di tensione;
3. l'alimentazione trifase non deve presentare uno squilibrio tra fasi superiore al 3%. L'unità deve rimanere spenta finché il problema elettrico non è stato risolto;
4. non disabilitare o annullare nessun dispositivo di sicurezza, sia esso meccanico, elettrico o elettronico;

5. L'acqua usata per riempire il circuito idraulico deve essere pulita e trattata adeguatamente. Installare un filtro meccanico nel punto più vicino all'ingresso del BPHE;
6. il valore della portata d'acqua del BPHE deve essere compreso nel range dichiarato per l'unità considerata. Fare riferimento al software di selezione CSS.

**Tabella 8 - Programma di manutenzione ordinaria standard**

| Elenco delle attività   | Settimanali | Mensili<br>(Nota 1) | Annuale/<br>stagionale<br>(Nota 2) |
|---|-------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>Generale:</b>  |             |                     |                                    |
| Lettura dei dati operativi (Nota 3)   | X           |                     |                                    |
| Ispezione visiva dell'unità per eventuali danni e/o allentamenti  |             | X                   |                                    |
| Verifica dell'integrità dell'isolamento termico   |             |                     | X                                  |
| Pulizia e verniciatura dove necessario  |             |                     | X                                  |
| Analisi dell'acqua (Nota 4)   |             |                     | X                                  |
| Controllo del funzionamento del flussostato   |             | X                   |                                    |
| <b>Impianto elettrico:</b>  |             |                     |                                    |
| Verifica delle sequenze di controllo  |             |                     | X                                  |
| Verifica dell'usura del contattore – sostituire se necessario   |             |                     | X                                  |
| Verifica del corretto serraggio di tutti i terminali elettrici – serrare se necessario  |             |                     | X                                  |
| Pulizia all'interno del pannello di controllo elettrico   |             |                     | X                                  |
| Ispezione visiva dei componenti per eventuali segni di surriscaldamento   |             | X                   |                                    |
| Verificare il funzionamento del compressore e della resistenza elettrica  |             | X                   |                                    |
| Misura dell'isolamento del motore del compressore con l'impiego del Megger  |             |                     | X                                  |
| Pulire i filtri di ingresso dell'aria del pannello elettrico  |             | X                   |                                    |
| Verifica del funzionamento del sistema di ventilazione nel pannello elettrico   |             |                     | X                                  |
| <b>Circuito di refrigerazione:</b>  |             |                     |                                    |
| Controllo della presenza di eventuali perdite di refrigerante (prova fughe)   |             | X                   |                                    |
| Verifica del livello del refrigerante tramite il vetro di ispezione visiva che deve essere completamente sommerso dal liquido | X           |                     |                                    |
| Verifica del calo di pressione del filtro deidratatore  |             | X                   |                                    |
| Analisi delle vibrazioni del compressore  |             |                     | X                                  |
| Analisi dell'acidità dell'olio del compressore (Nota 7)   |             |                     | X                                  |
| Verificare la valvola di sicurezza (Nota 5)   |             | X                   |                                    |
| <b>Circuito idraulico:</b>  |             |                     |                                    |
| Controllare la presenza di eventuali perdite di acqua   |             | X                   |                                    |
| Controllare i collegamenti idraulici  |             | X                   |                                    |
| Controllare la pressione all'ingresso della pompa   |             | X                   |                                    |
| Pulire il filtro dell'acqua   |             |                     | X                                  |
| Controllare la concentrazione di glicole  |             |                     | X                                  |
| Controllare la portata dell'acqua   |             | X                   |                                    |
| Controllare la valvola di arresto   |             |                     | X                                  |
| <b>Sezione del condensatore:</b>  |             |                     |                                    |
| Controllare la pulizia delle serpentine e degli scambiatori di calore ad acqua (Nota 6)                                       |             |                     | X                                  |
| Verifica del corretto serraggio delle ventole   |             |                     | X                                  |
| Verificare le alette delle serpentine; rimuoverle se necessario   |             |                     | X                                  |
| <b>BPHE:</b>  |             |                     |                                    |
| Controllare la pulizia del BPHE   |             |                     | X                                  |

**Note:**

- Le attività mensili comprendono tutte quelle settimanali.
- Le attività annuali (o di inizio stagione) comprendono anche quelle settimanali e mensili.
- La lettura giornaliera dei valori operativi dell'unità consente di mantenere elevati standard di osservazione.
- Controllare la presenza di eventuali metalli disciolti.
- Controllare che il cappellotto e il sigillo non siano stati manomessi. Controllare che l'attacco di scarico delle valvole di sicurezza non sia accidentalmente occluso da oggetti estranei, ruggine o ghiaccio. Controllare la data di fabbricazione posta sulla valvola di sicurezza e sostituirla, se necessario, in conformità alle leggi nazionali vigenti.
- Pulire i banchi del condensatore con acqua pulita e gli scambiatori di calore ad acqua con appositi prodotti chimici. Particelle e fibre potrebbero intasare gli scambiatori, in particolare per gli scambiatori ad acqua fare attenzione se viene utilizzata acqua ricca di carbonato di calcio. Un aumento delle perdite di carico o un calo di efficienza termica indica che gli scambiatori di calore sono intasati. In ambienti con un'elevata concentrazione di particelle trasportate dall'aria, potrebbe essere necessario pulire il banco del condensatore più spesso.
- TAN (Numero di acidi totale):
  - ≤0,10: nessuna azione
  - Tra 0,10 e 0,19: sostituire i filtri antiacido e ricontrollare dopo 1000 ore operative. Continuare a sostituire i filtri finché il TAN non è inferiore a 0,10.
  - >0,19: sostituire l'olio, il filtro dell'olio e il deidratatore del filtro. Verificare a intervalli regolari.
- Le unità collocate o conservate in un Ambiente Altamente Aggressivo per periodi di inutilizzo prolungati sono comunque soggette agli stessi passaggi di manutenzione ordinaria.


**Tabella 9 - Programma di manutenzione ordinaria per applicazione critica e/o ambiente altamente aggressivo**

| Elenco delle attività (Nota 8)  | Settimanali | Mensili (Nota 1) | Annuale/stagionale (Nota 2) |
|---|-------------|------------------|-----------------------------|
| <b>Generale:</b>  |             |                  |                             |
| Letture dei dati operativi (Nota 3)   | X           |                  |                             |
| Ispezione visiva dell'unità per eventuali danni e/o allentamenti  |             | X                |                             |
| Verifica dell'integrità dell'isolamento termico   |             |                  | X                           |
| Pulizia   |             | X                |                             |
| Verniciatura dove necessario  |             |                  | X                           |
| Analisi dell'acqua (Nota 4)   |             |                  | X                           |
| Controllo del funzionamento del flussostato   |             | X                |                             |
| <b>Impianto elettrico:</b>  |             |                  |                             |
| Verifica delle sequenze di controllo  |             |                  | X                           |
| Verifica dell'usura del contattore – sostituire se necessario   |             |                  | X                           |
| Verifica del corretto serraggio di tutti i terminali elettrici – serrare se necessario  |             |                  | X                           |
| Pulizia all'interno del pannello di controllo elettrico   |             | X                |                             |
| Ispezione visiva dei componenti per eventuali segni di surriscaldamento   |             | X                |                             |
| Verificare il funzionamento del compressore e della resistenza elettrica  |             | X                |                             |
| Misura dell'isolamento del motore del compressore con l'impiego del Megger  |             |                  | X                           |
| Pulire i filtri di ingresso dell'aria del pannello elettrico  |             | X                |                             |
| Verifica del funzionamento di tutte le ventole di ventilazione nel pannello elettrico   |             |                  | X                           |
| <b>Circuito di refrigerazione:</b>  |             |                  |                             |
| Controllo della presenza di eventuali perdite di refrigerante (prova fughe)   |             | X                |                             |
| Verifica del livello del refrigerante tramite il vetro di ispezione visiva che deve essere completamente sommerso dal liquido | X           |                  |                             |
| Verifica del calo di pressione del filtro deidratatore  |             | X                |                             |
| Analisi delle vibrazioni del compressore  |             |                  | X                           |
| Analisi dell'acidità dell'olio del compressore (Nota 7)   |             |                  | X                           |
| Verificare la valvola di sicurezza (Nota 5)   |             | X                |                             |
| <b>Circuito idraulico:</b>  |             |                  |                             |
| Controllare la presenza di eventuali perdite di acqua   |             | X                |                             |
| Controllare i collegamenti idraulici  |             | X                |                             |
| Controllare la pressione all'ingresso della pompa   |             | X                |                             |
| Pulire il filtro dell'acqua   |             |                  | X                           |
| Controllare la concentrazione di glicole  |             |                  | X                           |
| Controllare la portata dell'acqua   |             | X                |                             |
| Controllare la valvola di arresto   |             |                  | X                           |
| <b>Sezione del condensatore:</b>  |             |                  |                             |
| Verificare la pulizia dello scambiatore di calore ad aria (Nota 6)  |             | X                |                             |
| Verifica della pulizia degli scambiatori di calore ad acqua (Nota 6)  |             |                  | X                           |
| Eeguire la pulizia trimestrale delle serpentine (solo verniciatura elettroforetica)   |             |                  | X                           |
| Verifica del corretto serraggio delle ventole   |             |                  | X                           |
| Verificare le alette delle serpentine; rimuoverle se necessario   |             | X                |                             |
| <b>BPHE:</b>  |             |                  |                             |
| Controllare la pulizia del BPHE   |             |                  | X                           |

**Note:**

8. Le attività mensili comprendono tutte quelle settimanali.
9. Le attività annuali (o di inizio stagione) comprendono anche quelle settimanali e mensili.
10. La lettura giornaliera dei valori operativi dell'unità consente di mantenere elevati standard di osservazione.
11. Controllare la presenza di eventuali metalli disciolti.
12. Controllare che il cappellotto e il sigillo non siano stati manomessi. Controllare che l'attacco di scarico delle valvole di sicurezza non sia accidentalmente occluso da oggetti estranei, ruggine o ghiaccio. Controllare la data di fabbricazione posta sulla valvola di sicurezza e sostituirla, se necessario, in conformità alle leggi nazionali vigenti.
13. Pulire i banchi del condensatore con acqua pulita e gli scambiatori di calore ad acqua con appositi prodotti chimici. Particelle e fibre potrebbero intasare gli scambiatori, in particolare per gli scambiatori ad acqua fare attenzione se viene utilizzata acqua ricca di carbonato di calcio. Un aumento delle perdite di carico o un calo di efficienza termica indica che gli scambiatori di calore sono intasati. In ambienti con un'elevata concentrazione di particelle trasportate dall'aria, potrebbe essere necessario pulire il banco del condensatore più spesso.
14. TAN (Numero di acidi totale):      ≤0,10: nessuna azione  
   Tra 0,10 e 0,19: sostituire i filtri antiacido e ricontrollare dopo 1000 ore operative. Continuare a sostituire i filtri finché il TAN non è inferiore a 0,10.  
   >0,19: sostituire l'olio, il filtro dell'olio e il deidratatore del filtro. Verificare a intervalli regolari.
15. Le unità collocate o conservate in un Ambiente Altamente Aggressivo per periodi di inutilizzo prolungati sono comunque soggette agli stessi passaggi di manutenzione ordinaria.

### 7.2.4 Schema del circuito del refrigerante



**Fig. 19 - Schema delle tubazioni del refrigerante (P&ID) per unità a circuito singolo EWYTx5B**

Nota: 16a e 16b sono valvole di manutenzione e non devono essere chiuse se non per gli interventi di manutenzione sui compressori.





Fig. 20 - Schema delle tubazioni del refrigerante (P&ID) per unità a doppio circuito EWYTx5B



**Fig. 21 - Schema delle tubazioni del refrigerante (P&ID) per EWYTx0B**

Gli ingressi e le uscite dell'acqua sono indicativi. Consultare i disegni dimensionali della macchina per indicazioni più precise sulle connessioni dell'acqua.

Questa serie è composta da unità reversibili con chiller a un solo circuito e chiller a doppio circuito. Ciascun circuito può includere 2 (configurazione tandem) o 3 (configurazione trio) compressori.

| <b>Legenda</b> |  |
|----------------|--|
| <b>Item</b>    | <b>Descrizione</b>                                       |
| 1              | Compressori scroll                                       |
| 2              | Valvola a quattro vie                                    |
| 3              | Scambiatore di calore ad aria                            |
| 4              | Filtro   |
| 5              | Vetrospia del liquido                                    |
| 6              | Valvola di espansione elettronica                        |
| 7              | Ricevitore di liquido                                    |
| 8              | BPHE   |
| 9              | Valvola di sicurezza Alta Pressione Pt = 49 barg         |
| 10             | Valvola di sicurezza Bassa Pressione Pt = 30 barg        |
| 11             | Attacco di pressione                                     |
| 12             | Valvola di servizio                                      |
| 13             | Attacco di pressione a T                                 |
| 14             | Testata di servizio                                      |
| 15             | Accumulatore di aspirazione                              |
| 16             | Valvola a sfera (optional)                               |
| 17             | Scambiatore a piastre-Recupero di calore (optional)      |
| 18             | Vetrospia dell'olio                                      |
| 19             | Manometro  |
| 20             | Valvola di non ritorno                                   |
| 21             | Distributore del liquido                                 |
| PT             | Trasduttore di pressione                                 |
| TT             | Sensore di temperatura                                   |
| PSAH           | Pressostato di alta pressione (44,5 barg)                |
| PSAL           | Pressostato di bassa pressione (funzione da controllore) |
| TZAH           | Termistore motore elettrico                              |

## 8 DESCRIZIONE DELLE ETICHETTE SUL QUADRO ELETTRICO




Fig. 22 - Descrizione delle etichette applicate sul quadro elettrico di EWYTx5B

### Identificazione delle etichette

|  |  |
|--|--|
| 1 – Avviso di cavo elettrico allentato | 5 – Tipo di gas  |
| 2 – Avviso di tensione pericolosa      | 6 – Simbolo di gas non infiammabile                        |
| 3 – Simbolo di pericolo elettrico      | 7 – Informazioni della targhetta identificativa dell'unità |
| 4 – Logo del produttore                | 8 – Istruzioni di sollevamento                             |




Fig. 23 - Descrizione delle etichette applicate sul quadro elettrico di EWYTx0B

### Identificazione delle etichette

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 – Logo del costruttore           | 5 – Avviso serraggio cavi           |
| 2 – Tipo di gas                    | 6 – Etichetta UN 3358               |
| 3 – Avviso di voltaggio pericoloso | 7 – Dati della targhetta dell'unità |
| 4 – Simbolo di pericolo elettrico  | 8 – Istruzioni di sollevamento      |

## 9 VERIFICHE PER IL PRIMO AVVIAMENTO



**L'unità deve essere avviata per la prima volta SOLO da personale autorizzato DAIKIN.**

L'unità non deve assolutamente essere messa in funzione, anche se per un brevissimo periodo, senza averla prima controllata minuziosamente compilando contemporaneamente in ogni sua parte la seguente lista.

**Tabella 10 - Controlli da eseguire prima di avviare l'unità**

| <b>Elementi generali</b>   | <b>Sì</b>                | <b>No</b>                | <b>N/D</b>               |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Verificare la presenza di danni esterni  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aprire tutte le <b>valvole di isolamento e/o intercettazione</b>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verificare che l'unità sia pressurizzata di refrigerante in tutte le sue parti prima di eseguire il collegamento con il circuito idraulico.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Controllare il livello dell'olio nei compressori   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pozzetti di controllo, termometri, manometri, controlli ecc. installati  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Disponibilità di almeno il 25% del carico della macchina per il test e il Settaggio dei controlli  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Acqua refrigerata</b>   | <b>Sì</b>                | <b>No</b>                | <b>N/D</b>               |
| Completamento tubazioni  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Installare il <b>filtro dell'acqua</b> (anche quando non in dotazione) all'ingresso degli  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Installare un flussostato  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Riempimento circuito dell'acqua, spurgo aria   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Installazione pompe, (verifica rotazione), pulizia filtri  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Funzionamento controlli (valvola a tre vie, valvola bypass, smorzatore, ecc.)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Funzionamento del circuito dell'acqua e bilancio della portata   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Controllare che tutti i sensori dell'acqua siano correttamente fissati nello scambiatore di calore   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Circuito elettrico</b>  | <b>Sì</b>                | <b>No</b>                | <b>N/D</b>               |
| Cavi di potenza connessi al Quadro Elettrico   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Avvitore ed interblocco della pompa cablati  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Collegamento elettrico nel rispetto della normativa elettrica locale   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Installare a monte dell'unità un interruttore principale, i fusibili principali e, dove previsto dalle leggi nazionali del paese di installazione, un rilevatore di dispersioni verso terra.               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Collegare i contatti della pompa in serie con il contatto dei flussostati, in modo tale che l'unità possa azionarsi solo quando le pompe dell'acqua sono in funzione e il flusso dell'acqua è sufficiente. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fornire la tensione principale e controllare che rientri nei limiti consentiti del $\pm 10\%$ rispetto alla classificazione riportata sulla targhetta identificativa.                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Nota

**Questa lista deve essere completata e spedita all'ufficio locale Daikin Service almeno due settimane prima della data di avviamento.**

## 10 IMPORTANTI INFORMAZIONI SUL REFRIGERANTE USATO

Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra. Non far fuoriuscire i gas nell'atmosfera.

**Tipo di refrigerante:** R32  
**Valore GWP (potenziale di riscaldamento globale):** 675

### 10.1 Istruzioni per le unità caricate in fabbrica e in campo

Il sistema refrigerante viene caricato con gas fluorurati ad effetto serra e la carica di refrigerante è impressa sulla targa, mostrata di seguito, che è applicata all'interno del pannello elettrico.

1. Compilare con inchiostro indelebile l'etichetta della carica del refrigerante fornita con il prodotto in base alle seguenti istruzioni:
  - la carica del refrigerante per ciascun circuito (1; 2; 3) aggiunta durante la messa in servizio (carica in loco)
  - la carica del refrigerante totale (1 + 2 + 3)
  - calcolare l'emissione di gas serra con la seguente formula:

$$\text{GWP} * \text{carica totale [kg]/1000}$$

(utilizzare il valore GWP riportato sull'etichetta. Questo valore GWP si basa sul 4° Rapporto di Valutazione dell'IPCC).

|   |                                       |                          |                    |                |                     |
|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
|   | a                                     | b                        | c                  | p              |                     |
|   | Contains fluorinated greenhouse gases |                          | CH-XXXXXXXX-KKKKXX |                |                     |
| m | R32                                   | 1                        | =                  | Factory charge | + Field charge      |
| n | GWP: 675                              | 2                        | =                  |                | kg                  |
|   |                                       | 3                        | =                  |                | kg                  |
|   |                                       | 1 + 2 + 3                | =                  |                | kg                  |
|   |                                       | Total refrigerant charge |                    |                | kg                  |
|   |                                       | Factory + Field          |                    |                | kg                  |
|   |                                       | GWP x kg/1000            |                    |                | tCO <sub>2</sub> eq |

- a Contiene gas serra fluorurati
- b Numero circuito
- c Carica in fabbrica
- d Carica in loco
- e Carica del refrigerante per ciascun circuito (in base al numero dei circuiti)
- f Carica del refrigerante totale
- g Carica del refrigerante totale (in fabbrica + in loco)
- h **Emissione di gas serra** della carica totale di refrigerante espressa
- m Tipo di refrigerante
- n GWP = potenziale di riscaldamento globale
- p Numero di serie dell'unità



**In Europa, l'emissione di gas serra della carica totale di refrigerante nel sistema (espressa in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalenti) è utilizzata per determinare la frequenza degli interventi di manutenzione. Attersi alle normative vigenti.**

## **11 VERIFICHE PERIODICHE E MESSA IN FUNZIONE DI APPARECCHIATURE A PRESSIONE**

---

Le unità sono incluse nella categoria III e IV della classificazione stabilita dalla Direttiva Europea 2014/68/UE (PED). Per le unità appartenenti a tali categorie, alcuni regolamenti locali richiedono un'ispezione periodica da parte di un soggetto autorizzato. Verificare i requisiti locali.

## 12 DISMISSIONE E SMALTIMENTO

---

L'unità è realizzata con componenti metallici, plastici ed elettronici. Tutti questi componenti devono essere smaltiti in conformità con le leggi locali in materia di smaltimento e, ove applicabile, con quelle di recepimento della Direttiva 2012/19/UE (RAEE).

Le batterie al piombo e l'olio devono essere raccolti e inviati a specifici centri di raccolta dei rifiuti.

Evitare la fuoriuscita di gas refrigeranti nell'ambiente utilizzando recipienti a pressione adatti e strumenti atti al travaso dei fluidi in pressione. Questa operazione deve essere affidata a personale competente in impianti frigoriferi e in conformità alle leggi vigenti del paese di installazione.



*La presente pubblicazione ha solo finalità di supporto tecnico e non costituisce un impegno vincolante per Daikin Applied Europe S.p.A.. Il contenuto è stato scritto da Daikin Applied Europe S.p.A. al meglio delle proprie conoscenze. Nessuna esplicita o implicita garanzia è data per la completezza, precisione, affidabilità del suo contenuto. Tutti i dati e le specifiche in essa riportati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati comunicati al momento dell'ordine. Daikin Applied Europe S.p.A. declina espressamente qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, nel senso più ampio, derivante da o relativo all'uso e/o all'interpretazione della presente pubblicazione. Tutto il contenuto è protetto dal copyright di Daikin Applied Europe S.p.A..*

**DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.**

Via Piani di Santa Maria, 72 - 00072 Ariccia (Roma) - Italia

Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014

<http://www.daikinapplied.eu>